

SANATORIUM "NOWY DOM ZDROJOWY" II PIĘTRO - SKALA 1:100

Legenda oznaczeń graficznych (proj. podstawowy)

- Hydranty DN52 do likwidacji
- HS Hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wężem półsztywnym
- HN Hydranty nowe DN52 z wężem półsztywnym
- HP Hydranty projektowane DN52 z wężem półsztywnym
- 30 Drzwi do wymiany na nowe o odp. ogniowej "EI30"
- 60 Drzwi do wymiany na nowe o odp. ogniowej "EI60"
- D Projektowane drzwi dymoszczelne o odp. ogniowej "EI60 Sm*
- N Istniejące drzwi o odpornosci ogniowej "EI 30"
- D1 Istniejące drzwi dymoszczelne o odpornosci ogniowej "EI 60 Sm*
- Obudowa REI 60
- Obudowa EI30
- Strefa pożarowa + obudowa REI 120
- Klapy oddymiające
- 30 60 Elementy niezgodne z Warunkami Technicznymi
- D1 Projektowane okna zewnętrzne
- Projektowane ściany wewnętrzne i przemurowania
- N1-N11 Projektowane nadproża żelbetowe C20/25
- W Projektowane drzwi o odpornosci ogniowej EI60

Drzwi, które poprzez swoje otwarcie powodują zawężenie dróg ewakuacyjnych do szerokości mniejszych niż dopuszczalne, należy wyposażyć w samozamykacze.

Legenda oznaczeń graficznych (proj. zmieniony)

- 0 samozamykacz
- 5/200 dymoszczelność
- 30 60 element zmieniony lub zlikwidowany zakresem proj. zmienionego
- Projektowane ściany wewnętrzne i przemurowania
- N Istniejące drzwi o odpornosci ogniowej "EI 30" (oznaczenie z pierwotnego proj.) , bzs. drzwi nie posiadają klasy odporności ogniowej EI 30 należy wymienić na nowe spełniające wymagania EI 30+ samozamykacz
- HN hydranty nowe - DN25 z wężem półsztywnym
- HP hydranty projektowane - DN25 z wężem półsztywnym
- elektrozmyknięcie podtrzymujące skrzydła drzwi w pozycji otwartej podłączyć do systemu PPOŻ celem automatycznego zamknięcia w trakcie zadziałania systemu
- oznaczenie numerujące klatki schodowe i pomieszczenia
- kierunek ewakuacji

Elementy oznaczone w kolorze błękitnym są elemnetami projektu zmienionego
Elementy oznaczone w kolorze fioletowym są już wykonane zgodnie z proj. podstawowym

Inwestor: UZDROWISKO KRYNICA - ZDRÓJ S.A. UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ	Jednostka projektowa: **PROFIL**	**STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI** ul. Dr. Józefa 4, 33-300 Nowy Sącz	
Temat projektu: Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej Nr ID-CENUZ.ME.180.1921.0323 obręb: Krynica - Zdrój	Projektował: mgr inż. arch. Jakuba Nowak UPR. BUD-TWO/0643/POOT	Sprawdził: Architektoniczna	Podpis:	Data: 01.2023
Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA II	Sprawdził: mgr inż. arch. Jarosław KAZANECKA-PACIK UPR. BUD-TWO/0	Sprawdził: Architektoniczna	Podpis:	
	Etap: PBZ	Nr rys.: 5	Skala: 1:100	Wers.: 0

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowińskiej z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr 1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.