



LEGENDA

W załączonych rzutach użyto oznakowań:
PN-92/N-02868/01 "Ochrona przeciwpożarowa."
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej.

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - SSP
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA GRAWITACYJNA LUB ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- ZAWÓR HYDRANTOWY S2, PION NAWODNIONY

DODATKOWE INFORMACJE

- EI 60 DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 60
- EI 60S DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 60 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- EI 30 DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 30
- UD DRZWI Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - EI 60

OBIEKT
**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie**

TEMAT
EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

BUDYNEK AB RZUT PARTERU	SKALA 1:150	NR RYS. 3	DATA 02.2011
AUTORZY mgr inż. Marien Nocula rzeszozawca budowlany Załącznik do postanowienia WZ 55	mgr inż. Marien Nocula rzeszozawca budowlany Załącznik do postanowienia WZ 55	mgr inż. Marien Nocula rzeszozawca budowlany Załącznik do postanowienia WZ 55	mgr inż. Marien Nocula rzeszozawca budowlany Załącznik do postanowienia WZ 55