



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Te. 22 667 33 57

Fax. 22 667 37 46

bogumila.stryjek@psgaz.pl

IN-TEC-Plan

ul. Sochaczewska 4/2

96 - 500 Sochaczew

Wasz znak:

Warszawa, 07.05.2021

Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.463.21

Dot.: rozbudowy drogi powiatowej nr 1521 w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie chodników.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.04.2021 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień informuje, iż pozytywnie opiniujemy przedstawiony projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1521 w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie chodników, na następujących warunkach:

1. Przy projektowaniu nieumocnionego rowu na skrzyżowaniu z gazociągiem odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu a dnem rowu powinna wynosić nie mniej niż **0,5 m**.
2. Przy projektowaniu infrastruktury technicznej i drogowej (krawężniki) wzdłuż gazociągów należy zachować normatywne odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
3. Zachować normatywne przykrycie sieci gazowej pod projektowaną nawierzchnią. W przypadku obniżenia niwelety nad siecią gazową, projekt wraz z przekrojem, należy uzgodnić w Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień ul. Równoległa 4A, 02- 235 Warszawa
4. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. W sprawie nadzoru należy skontaktować się z **Gazownią Grodzisk Mazowiecki** ul. Miła 25 , 05-827 Warszawa, tel. 22 667 31 00.