



PAŃSTWOWA WYŻSZA  
SZKOŁA ZAWODOWA  
IM. PREZYDENTA  
STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO  
W KALISZU

Oznaczenie sprawy: I.DZP.2316.17.2020

Kalisz dnia 26.08.2020 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. **Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie systemu oddymiania bocznej klatki schodowej w budynku Collegium Novum przy ul. Nowy Świat 4a w Kaliszu”**

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści SIWZ w imieniu Zamawiającego (Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu) udzielam następujących odpowiedzi i modyfikuję treść SIWZ w następującym zakresie:

### I.

#### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje napowietrzanie i oddymianie klatki schodowej poprzez istniejące otwory okienne i drzwiowe?

#### Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że w dokumentacji należy przewidzieć napowietrzanie przez istniejący otwór drzwiowy, natomiast oddymianie należy zaprojektować w formie dodatkowej kłapy dymowej.

#### Pytanie nr 2:

Czy obiekt objęty jest nadzorem konserwatorskim?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek Collegium Novum, należący do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, zlokalizowany przy ul. Nowy Świat 4a nie jest objęty nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

### II.

Zamawiający informuje, że termin, godziny składania i otwarcia ofert zostają bez zmian.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr inż. Mariusz Pawlaczyk

