

LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I
- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP II

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo prądowy

UWAGA

- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie,
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek,
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca,
- **należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją bezpieczeństwa pożarowego.**

NAZWA I ADRES OBIEKTU		DATA OPRAC.
Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5		28 czerwiec 2023
NAZWA RYSUNKU	NR RYS.	SKALA
Schemat rozdzielnicy R2, R4	E-15	-:--

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANCI :			
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Robert Grodzki	PDL/0101/POOE/06	
Sprawdzający:			
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Tomasz Surowiec	PDL/0074/POOE/07	