



Aleksandrów Kujawski, dnia 07.04.2022 r.

ZP.271.9.2022.EW

Zapytanie nr 2

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 07.04.2022 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.9.2022.EW pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowości Otłoczyn i Białe Błota, Gmina Aleksandrów Kujawski”, Zamawiającym przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie przez Zamawiającego wymagań odnośnie materacy siatkowo-kamiennych.

Odpowiedź: Do budowy umocnień należy użyć materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (nie dopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie – ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostokątnych oczkach). Drut stalowy, z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją stopem cynkowo-aluminiowym galfan. Materace powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami o wytrzymałości 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobata Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

Wymiary materacy: 3x2x0,23 m

(materace powinny posiadać przegrody poprzeczne co 1,0 m)

Wymiary oczka siatki 6 x 8 cm

Grubość drutu Ø2,2 mm

Powłoki antykorozyjne galfan (min. 240 g/m²).

mgr Andrzej Olszeuski