

Kamienna Góra, 24 sierpnia 2021 r.

CK.9.2021

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę foteli konferencyjno – kinowych do sali widowiskowej w Centrum Kultury w Kamiennej Górze

Centrum Kultury w Kamiennej Górze, działając na podstawie przepisu art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129) dalej Pzp, niniejszym informuje, że 19 sierpnia 2021 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla zadania pn. Dostawa foteli konferencyjno – kinowych do sali widowiskowej w Centrum Kultury w Kamiennej Górze, na które udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań akustycznych z widzem dla krzeseł teatralnych? Prosimy o dopuszczenie badań akustycznych foteli bez widza na podstawie normy PN-EN ISO 354:2005 Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. Wskaźniki obliczono według normy PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka – Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie – Wskaźnik pochłaniania dźwięku. Wniosek Wykonawcy w tym zakresie wynika z faktu, że kluczowym czynnikiem determinującym wynik badań akustycznych foteli z widzem są właśnie sami widzowie (osoby wysokie-niskie, otyłe-chude, odzież letnia-zimowa), którzy podczas spektaklów stanowią za każdym razem inną grupę. Stwarza to problem uzyskania wyników badań nieodlegających od parametrów wymaganych w SIWZ, które posiada jakiś konkretny producent foteli. Czy Zamawiający swój wymóg opiera o projekt akustyczny Sali przyjęty za wzorcowy z takimi właśnie wzorcowymi fotelami oraz widzami?

Odpowiedź na pytanie 1. **Zamawiający odstępuje od wymogu badań akustycznych z widzem dla foteli konferencyjno – kinowych. Jednocześnie, na mocy art. 137 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w ten sposób, że w załączniku nr 8 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w części dotyczącej parametrów akustycznych wykreśla się poniższy tekst:**

Dla foteli z widzem:

f(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,30	0,40	0,70	0,75	0,85	0,80

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla stron.

**Dyrektor Centrum Kultury
Piotr Oskwarek**