Pompa ciepła powietrzna o mocy 27,6kW
na fundamencie wg cz. konstrukcyjnej

90

100

Przewody c.o. izolować termicznie
otulinami z pianki PE gr. 100mm
i zabezpieczyć płaszczem blaszanym
z blachy stalowej ocynkowanej

Zabudować zawory odcinające
DN65 ze spustem – nad posadzką
Pod stropem zabudować separatory
powietrza poziome DN65

ø64

Prowadzić
pod dachem

Przejście p.poż. EIS–120

80
200
EI60

ø35
ø28
ø64

Proj. rozdzielacze c.o.
DN100, L=1,0m

Bufor c.o. pompy ciepła
V=500dm3
+ 3 grzałki 6kW, 3x400V

ø64

80
200

c.d wg rzutu OSP

ø28

Naczynie wzbiorcze
do instalacji c.o.
Vc=100dm3

Podgrzewacz c.w.u
V=500dm3
+ grzałka 6kW, 3x400V

Stacja uzdatniania wody

Naczynie wzbiorcze
do wody pitnej, V=60dm3

WC

7. H=267cm
-0,45

8.

WC

80
200

2x43
12,5

-0,25

H=427cm

6.

6.3. 6.4. 6.2. 6.1.

WC WC

4.

2.5.

±0,00

3. H=260cm

-0,02

90
200+30

90
200

D2

2.1.

7.4. 7.1. 5.

00

5cm

EJĄCY KANAŁ

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDUNKU OSP Z ROZBUDOWĄ O ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W BODZANOWIE BODZANÓW DZ. NR 33		DATA: 12.2020r.
TEMAT: RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO		SKALA: 1:50
		RYS.NR 8
PROJEKTOWAŁ: mgr inż.Krzysztof LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	
SPRAWDZIŁ: mgr inż.Agata LACHOWICZ	SLK/8422/PBS/18	