

Sosnowiec, 02.10.2023 r.

WGK.RIT.6630.258.2023

MI-SAN Projekt Michał Śliwa
ul. Prendowskiej 4/5
25-395 Kielce
mi-san.projekt@wp.pl

dotyczy: uzgodnienia zabezpieczenia kolizji projektowanego wodociągu z siecią oświetlenia ulicznego Gminy Sosnowiec na ul. Szybowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2023r. i w odniesieniu do narady koordynacyjnej ZUD z dnia 13.09.2023r., znak sprawy: WGG.6630.92.2023 informuję, że w zakresie zaznaczonym na podkładzie mapowym w rejonie ul. Szybowej przebiega sieć oświetlenia ulicznego własności Gminy Sosnowiec. Orientacyjny przebieg sieci oświetlenia wskreślono kolorem czerwonym. Wszelkie kolizje planowanej inwestycji z siecią oświetlenia należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Kabel oświetlenia ulicznego kolidujący z trasą inwestycji należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną, jej końce zabezpieczyć przed zamuleniem.
2. W przypadku uszkodzenia kabla oświetlenia ulicznego należy go naprawić pod nadzorem miejskiego konserwatora oświetlenia firmy SPIE Elbud Gdańsk S.A. (telefon kontaktowy 601 200 685).
3. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach sieci oświetlenia ulicznego.
4. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Wszelkie prace na sieci oświetlenia Gminy Sosnowiec należy wykonać na koszt inwestora i pod nadzorem miejskiego konserwatora oświetlenia.

Jednocześnie nadmieniam, że WGK nie posiada żadnych informacji na temat urządzeń bądź sieci podmiotów trzecich.

Niniejszy dokument ważny jest przez okres jednego roku.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej

Agnieszka Kowalska

Załączniki:

1. Podkład mapowy –1 szt.