



PW/2023/09/00061

Katowice, 13.09.2023 r.

**"MI-SAN" PROJEKT  
MICHAŁ ŚLIWA****Ulica PRENDOWSKIEJ 4/5  
25-395 Kielce**

GRS/KO/064/09/2023

Uzgodnienie branżowe sieci wodociągowej w ul. Szybowej w Sosnowcu

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.09.2023r. uprzejmie informujemy, iż w rejonie ul. Szybowej w Sosnowcu (w obszarze zaznaczonym na przesłanej przez Państwa mapie) występują sieci ciepłownicze eksploatowane przez Dalkia Polska Energia S.A. Zostały one zaznaczone kolorem różowym na przesłanym przez Państwa materiale.

Projekt w zakresie projektowanego wodociągu, w miejscu skrzyżowania z siecią uzgadniamy pozytywnie.

Dodatkowo informujemy, że:

- Wszelkie zbliżenia w stosunku do naszych sieci ciepłych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z zachowaniem norm odległościowych oraz z skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac;
- Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji uzbrojenia ;
- Skrzyżowanie wodociągu z siecią/przyłączem ciepłowniczym należy realizować w rurze ochronnej, stalowej, gdzie wodociąg winien być prowadzony pod siecią ciepłowniczą ;
- Należy zachować odległość od powierzchni zewnętrznej rury preizolowanej lub krawędzi kanału ciepłowniczego, co najmniej 2,0 m. Dopuszcza się zmniejszenie odległości przy zbliżeniach z wodociągiem do wartości 1,0 m pod warunkiem zastosowania rury ochronnej ;
- W przypadku skrzyżowania wodociągu z siecią ciepłowniczą, odległość pionowa od powierzchni zewnętrznej rury preizolowanej lub krawędzi kanału ciepłowniczego do rury ochronnej wodociągu nie może być mniejsza niż 0,3 m ;

- Każde odstępstwo od w/w rozwiązań należy uzgodnić z DPE S.A. przekładając projekt zabezpieczenia rurociągu ;
- Wszelkie prace w rejonie sieci ciepłych związane z planową inwestycją należy prowadzić pod nadzorem DEP S.A. ;

Z poważaniem

  
Dalkia Polska Energia S.A.  
Główny Specjalista ds. Inwestycji  
Zakład Dysyrbucji  
Katarzyna Bokiewicz

Osoba do kontaktu:

imię i nazwisko: Katarzyna Bąkiewicz

telefon do kontaktu: 887 090 470

e-mail: katarzyna.bokiewicz@dalkia.com

Kierownik eksploatacji:

imię i nazwisko: Marcin Zacny

telefon do kontaktu: 725 067 600

e-mail: marcin.zacny@dalkia.com