

Mszczonów, dnia 06.05.2021 r.

Zamawiający
Gmina Mszczonów
siedziba: Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr:
RG.271.2.6.2021.JS
oraz
<https://platformazakupowa.pl>

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefowskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8 – w celu poprawy warunków komunikacyjnych” (nr: RG.271.2.6.2021.JS).

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie średnicy, długości i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest przepust w hektometrze 1+500 przechodzący poprzecznie przez drogę.

L=19,0m

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy zastosować przepust o średnicy fi 80 z blachy stalowej o długości

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie średnicy, długości i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest przepust w hektometrze 0+860 do 0+880 przechodzący przez drogę boczną.

L=19,0m

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy zastosować przepust o średnicy fi 80 z blachy stalowej o długości

Dotatkowo przepust z blachy stalowej o średnicy fi 80 i długości L=12,0m należy wykonać również pod ul. Główną (km 0+755).

Pozostałe do przepusty – z PEHD o średnicy fi 50.

W załączeniu przekazujemy:

- skorygowany kosztorys ofertowy uwzględniający wykonanie przepustów z blachy stalowej,
- skorygowane plany sytuacyjne (rev 02) na których pokazano średnice i długości przepustów.

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w rozdz. :

1) II ,pkt 3) który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia pn: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefowskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy

BURMISTRZ
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

8

- Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8 – w celu poprawy warunków komunikacyjnych”** na podstawie w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.),
2) VIII pkt 2 pkt4) lit c), który ulega zmianie oraz otrzymuje brzmienie:

dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych (z ograniczeniami lub bez ograniczeń) – kierownik robot.

Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma robotami w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych (jako kierownik robot) polegającymi na budowie lub przebudowie drogi o wartości robot budowlanych minimum 2 000 000,00 dla każdej z robót.

Zamawiający informuje, że kosztorys wraz z przedmiarem ulega zmianie oraz dołączone zostają dodatkowe rysunki uszczegółwiającej opis przedmiotu zamówienia