

**Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)
dla zadania pod nazwą :
„Wymiana pomp w węźle WI na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.”

Do obowiązków Wykonawcy należy wymiana pomp znajdujących się na węźle WI w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Wymiany na obiegu c.o:

- Pompa WILO typu IP-E 50/150-4/ 2R1- 2 szt. na pompę typu jak np. Grundfoss TPE3 65-180 S-A-F-A -BQQE-HWC lub o parametrach zbliżonych.
- Pompa WILO typu IP- E 65/130-3/2 R1 – 1 szt. na pompę typu jak np. Grundfoss TPE3 65-180 S-A-F-A -BQQE-HWC lub o parametrach zbliżonych.
- Zwężkę kołnierзовą ze stali DN 100/DN65 4 szt.
- Kołnierzowy zawór kulowy DN 100- 2 szt.

2. Wymiany na c.t:

- Pompy WILO typu IP-E 65/140-4/2 R- 2 szt. na pompę typu jak np. Grundfoss TPE3 65-180 S-A-F-A -BQQE-HWC lub o parametrach zbliżonych.
- Zwężkę kołnierзовą ze stali DN 100/DN 65- 1 szt.

3. Dostarczyć wymagane aprobaty i certyfikaty.

4. Montażu nowej pompy o parametrach zbliżonych (ale nie gorszych) niż obecnie stosowanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania wytypowanej do wymiany części. Wszystkie części muszą być nowe i oryginalne (dopuszcza się wymianę na podobnego typu, lecz o nie gorszych parametrach z zastrzeżeniem, że będzie współpracowała z pozostałymi elementami sieci).

Oferent przedstawi:

1. Cenę kompleksową za:

- Wizję lokalną wraz z oceną stanu technicznego instalacji, średnic rur
- demontaż istniejących pomp, węzłów, zaworów oraz niezbędnego osprzętu
- montaż nowych pomp, węzłów oraz zakupionych przez Wykonawcę wraz z niezbędnym osprzętem
- próba szczelności instalacji
- nieplanowane prace konieczne do kompleksowego wykonania zadania

UWAGA:

1. W wycenie powyższych elementów należy uwzględnić usługę ich wymiany oraz utylizację zdemontowanych.
2. Referencje – dla prac o podobnym charakterze (minimum 2).
3. Udzielenie gwarancji na wymienione części – minimum 12 miesięcy (okres gwarancji poniżej 12 m-cy spowoduje odrzucenie oferty).

Pozostałe postanowienia:

- ✓ Zamawiający przewiduje realizację umowy do wysokości posiadanych środków.

- ✓ Termin realizacji: do 2 miesięcy.
- ✓ Termin płatności za wykonanie usługi minimum 30 dni od daty wystawienia faktury.
- ✓ Wystawienie faktury następuje za przegląd po jego dokonaniu, udokumentowany sporządzonym protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- ✓ Zdemontowane elementy Wykonawca przekaże do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ofertę należy przesyłać przez platformę zakupową, w terminie wyznaczonym na platformie.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

Małgorzata Domańska – specjalista ds. sanitarnych tel. 261 660 649

Stanisław Jędrzycki – kierownik Grupy Obsługi Technicznej 693 309 913