



## Starostwo Powiatowe w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32  
tel. 87 7391855, fax 87 520 32 19  
e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl  
[www.powiat.olecko.pl](http://www.powiat.olecko.pl) [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl)

OR.272.2.2022

Olecko, 17.05.2022 r.

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Pytania zadane w dniu 17.05.2022 rok

**Tryb postępowania:** podstawowy bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm).

Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Olecku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej – **ETAP I - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DACHU BUDYNKU.**

Zamawiający- Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia- przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

#### Pytanie

Czas oczekiwania na dachówkę ceramiczną w kolorze czerwonym to obecnie około 3 miesiące. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę koloru dachówki ceramicznej na inny niż czerwony, np. brązowy, lub zamianę dachówki ceramicznej na dachówkę betonową.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** zamianę koloru dachówki na grafitowy. Zamawiający **nie dopuszcza** zamiany dachówki ceramicznej na dachówkę betonową.

ZATWIERDZAM

Starosta Olecki

/-/ Marzanna Pojawa- Grajewska

Sporządził: Michał Topolski