



**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Znak sprawy: IM.271.15.2020.JU
ZP. 49/20

Data: 9 kwietnia 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Borowej (etap I na odcinku od ul. Leśnej do ul. Świerkowej) oraz ulicy Społecznej w Zduńskiej Woli”.

Wyjaśnienia nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola udziela niniejszym wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 1:

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05c, pkt.2.2. Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamane drobne, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10 tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną materiał ten można stosować do mm-a KR1-2. Wnosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Ad. 1

Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2:

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.5.1. Uziarnienie mieszanki i zawartość asfaltu podane w tab.7 nie są zgodne z żadnym dokumentem technicznym. Wnosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że mieszankę należy zaprojektować zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt.10, tj. WT2-2014.

Ad. 2

Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Miasto Zduńska Wola dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 5 do SIWZ Dokumentacja techniczna w dokumencie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych BRANŻA DROGOWA w dziale D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAŻĄCA w pkt 5.1 wykreśla się tablicę nr 7.
2. W załączniku nr 5 do SIWZ Dokumentacja techniczna w dokumencie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych BRANŻA DROGOWA w dziale D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAŻĄCA w pkt 5.1 dodaje się zdanie:
„Mieszankę należy przygotować zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt 10 tj. WT2-2014”
3. W załączniku nr 5 do SIWZ Dokumentacja techniczna w dokumencie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych BRANŻA DROGOWA w dziale D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAŻĄCA w pkt 2.2 dodaje się zdanie:
„Mieszankę kruszywa niełamane drobne należy przygotować zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt 10 tj. WT1-2014”

4. W załączniku nr 5 do SIWZ Dokumentacja techniczna w dokumencie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych BRANŻA DROGOWA w dziale D - 05.03.05c NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAŻĄCA w pkt 2.2 dodaje się zdanie:
„Mieszankę kruszywa niełamane go drobnego należy przygotować zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt 10 tj. WT1-2014”

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych