



Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Komorniki sp. z o.o.

POSTĘPOWANIE NR 1/10/2022

Komorniki, dnia 4 listopada 2022 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 1A wraz z jego uzbrojeniem oraz zlikwidowanie zużytego otworu studziennego nr 1, zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Szreniawa gm. Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie”,

Zamawiający informuje, że w dniu 31 października 2022 r. został do Zamawiającego skierowany wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Stosownie do §15 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. w Komornikach, Zamawiający udostępnia treść pytań z dnia 31 października 2022 r. wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Proszę podać czy została wyznaczona osoba do pełnienia nadzoru inwestorskiego?

Odpowiedź

Osoba wyznaczona do pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie wyznaczona po zakończeniu postępowania przetargowego.

Pytanie nr 2

Proszę podać kto ponosi koszty administracyjne i pozyskania map, wypisów z rejestru gruntów itp.?

Odpowiedź

Koszty administracyjne i pozyskania map, wypisów z rejestru gruntów itp. ponosi wykonawca.

Pytanie nr 3

Czy podmurówka ma zostać wykonana z prefabrykatów betonowych czy z w formie liniowej „lanej”?

Odpowiedź

Podmurówka ma zostać wykonana z prefabrykatów betonowych.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie minimalnej nośności podbudowy kostki brukowej wraz z wytrzymałością prefabrykatu oraz powierzchnią zabudowy. W SWZ znajduje się tylko krótka wzmianka.

Odpowiedź

Nośność podbudowy winna spełniać taką wytrzymałość, aby była możliwość prac dźwigiem na terenie obszaru posadowienia studni głębinowej.

Pytanie nr 5

Proszę o wyjaśnienie 6.1.j i wskazanie „innych czynności”. Czy będą to prace geologiczne, roboty geologiczne czy budowlane.

Odpowiedź

Inne czynności to wszelkie prace, zarówno prace geologiczne oraz budowlane.

Pytanie nr 6

Proszę o wyjaśnienie 12.6.1a) SWZ z czego wynika konieczność posiadania osoby kierownika robót geologicznych posiadającego uprawnienia wyższego dozoru geologicznego lub kierownika zakładu górniczego skoro nie wynika to z zamieszczonego PRG, gdzie został zaprojektowany otwór o głębokości mniejszej niż 100 m w związku z tym wymogi które powinien spełniać Wykonawca są nieadekwatne do realizacji przedmiotu zamówienia. Proszę o szczegółowe podanie szczegółowej podstawy prawnej wynikające z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016 poz. 1229) dla przedmiotowego zadania. W przypadku ustanowienia kierownika robót geologicznych zgodnie z wymogami prawa adekwatne jest posiadanie uprawnień geologicznych kat. V lub czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi w kat. XIII.

Odpowiedź

Nadzór geologiczny ma pełnić osoba z kategorią uprawnień nr IV lub V. Kierownikiem robót geologicznych ma być osoba posiadająca uprawnienia kat. XI i XII lub XIII.

Pytanie nr 7

Czy w ramach punktu 12.7 Zamawiający żąda wykazania robót budowlanych zgodnych z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351?

Odpowiedź

Punkt 12.7 dotyczy przesłanek wykluczenia wskazanych w § 9 ust. 1 i ust. 2 lit. d Regulaminu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Pytanie nr 8

W wykazie materiałów brak decyzji środowiskowej. Czy dla realizacji zadania Zamawiający wymaga przygotowania KIP w celu uzyskania decyzji środowiskowej?

Odpowiedź

Decyzja środowiskowa jest pozyskana i zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Proszę o wyjaśnienie Umowa zakłada pompowanie pomiarowe 3 stopniami wydajności po 12 godzin na każdym stopniu, natomiast zatwierdzony decyzją Marszałka projekt robót geologicznych zakłada pompowanie pomiarowe jednostopniowe przez 48 godzin. Zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt należy kierować się wytycznymi z projektu natomiast zapis w SWZ punkt 6.4 przeczy realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi prawa.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w treści w załącznika nr 4 do SWZ stanowiącym wzór umowy. Zmianie ulega treść §3 ust. 1 pkt 8.

Brzmienie przed zmianą:

8) przeprowadzenia pompowania pomiarowego trzema stopniami wydajności po 12 godzin na każdym stopniu

Brzmienie po zmianie:

8) przeprowadzenia pompowania pomiarowego jednym stopniem wydajności przez 48 godzin.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Stosownie do §15 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. w Komornikach, zwanego dalej „Regulaminem”, Zamawiający informuje, iż z powodu udzielenia w dniu 4 listopada 2022 r. odpowiedzi na pytania do SWZ (które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 31 października 2022 r.) zachodzi konieczność dokonania zmian w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącym wzór umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał następującej zmiany treści załącznika nr 4 do SWZ:

1. W załączniku nr 4 do SWZ „wzór umowy” zmienia się w §3 ust. 1 pkt 8, który otrzymuje brzmienie:

8) przeprowadzenia pompowania pomiarowego jednym stopniem wydajności przez 48 godzin.