

Poznań, dn. 20 kwietnia 2021 r.

INTERNET

poprzez: platformazakupowa.pl

Dotyczy: postępowania na „Dostosowanie zasilania awaryjnego z agregatów kontenerowych typu KEP – zgodnie z zaleceniem WIGE zalecenie nr 4”. Nr sprawy 8/z/2021

Szanowni Państwo

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, odpowiada na pytania wykonawców:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie. W opisie przedmiotu zamówienia SWZ jest do zamontowania przełącznik sieć-agregat-sieć, natomiast w kosztorysie w pozycji 16 jest SZR 160A. Co należy ująć w ofercie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, w pozycji nr 16 kosztorysu ślepego należy uwzględnić 2 szt. Przełącznika sieć-agregat-sieć typu SZR 160A.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie. Co kryje się w pozycji 17 kosztorysu – materiały do rozbudowy rozdzielni RGNN 3. Czy zamawiający może wysłać schemat zasilania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, w pozycji nr 17 kosztorysu ślepego należy uwzględnić w ramach rozbudowy rozdzielni przewód YKy 5x4 mm² w ilości 520,0 mb. Jako przewód sterowniczy. Zamawiający nie posiada schematu dotyczącego w/w prac.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie. W opisie przedmiotu zamówienia punkt 2f jest mowa o dwóch przełącznikach sieć-agregat-sieć jeden w stacji MST drugi w budynku nr 10. W kosztorysie jest jeden.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, w pozycji nr 16 kosztorysu ślepego należy uwzględnić 2 szt. Przełącznika sieć-agregat-sieć typu SZR 160A.

Prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego (poprzez: platformazakupowa.pl)

Z poważaniem

KOMENDANT

(-) wz. ppłk Adam DĄBROWSKI