

Lista wymagań dotyczących oferowanego sprzętu

-	AGREGAT
1	Parametry podstawowe
	<ul style="list-style-type: none"> – wymiary zewnętrzne urządzenia, nie większe niż 6100 x 2500 x 2600 (dł x szer x wys [mm]) – urządzenie musi umożliwiać uzupełnianie paliwa w trakcie pracy, – wlew paliwa od zewnątrz kontenera,
2	Panel automatyki
	<ul style="list-style-type: none"> – wyposażony w kartę rozszerzeń do komunikacji zdalnej ze sterownikiem co najmniej dla protokołu komunikacji Ethernet (TCP/IP) z obsługą WEB, – wyposażony w modem GPRS/GSM (na kartę SIM), który będzie powiadamiać poprzez SMS o najważniejszych informacjach/alarmach w zakresie stanów agregatu, z możliwością zaprogramowania do 8 numerów telefonów, ostateczny zakres informacji przesyłanych przez SMS zostanie ustalony z zamawiającym na etapie realizacji,
3	Kontener
	<ul style="list-style-type: none"> – kolor lakieru do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji,