

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

**Jednorazowa dostawa armatury wodociągowej dla realizacji zdania
pn.: Montaż regulatora ciśnienia – ul. Siedem Źródeł, Kielce.**

Część III – Filtr siatkowy kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego:

- 1. Filtr siatkowy kołnierzowy Ø 100 mm – 1 szt.**

Wymagania techniczne dotyczące kołnierzowego filtra siatkowego:

1. korpus z kołnierzami, pokrywa wykonany z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400;
2. śruby, podkładki, nakrętki stal ocynkowana lub nierdzewna klasa A2;
3. wkład siatkowy ze stali nierdzewnej;
4. trwale oznakowanie na korpusie: producent, średnica, materiał;
5. wszystkie żeliwne elementy w całości zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych;
6. zastosowanie do sieci wodociągowych (woda pitna);
7. ciśnienie PN16;
8. aktualny atest PZH.