

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji uzdatniania wody basenowej w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (sprawa nr 13/22/IR)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.¹) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło w dniu 11 lipca 2022 r. pytanie następującej treści:

Pytanie

W załączniku nr 1 *Program Funkcjonalno-Użytkowy*, w pkt. 3.3 „Informacje ogólne” oraz § 4 pkt. 12 umowy są zapisy: „Po napełnieniu niecki basenowej wodą i przeprowadzeniu procesu filtracji Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania wody basenowej z zakresu wskaźników bakteriologicznych, fizykochemicznych oraz *Legionella sp.*, zgodnie z wymaganiami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach”

Proszę o odpowiedź czy napełnienie niecki basenowej i przeprowadzenie filtracji jest po stronie Zamawiającego a po stronie Wykonawcy wykonanie badania wody basenowej?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przeprowadzenie filtracji oraz zlecenie wykonania badań wody basenowej leży po stronie Wykonawcy.

Napełnienie niecki basenowej wodą leży po stronie Zamawiającego.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część *Specyfikacji warunków zamówienia*, jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i będzie stanowić załącznik do umowy.

Wykonano w 1 egz.
Wysłano e-mail do Wykonawcy
Strona: platformazakupowa.pl
Oryginał pisma pozostaje u Zamawiającego
MT/AW

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
w Legionowie
Agnieszka ZIELIŃSKA

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269 i z 2022 r., poz. 25, 872 i 1079.