



Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku**”, (ogłoszenie nr 2023/BZP 00233529 z dnia 25.05.2023r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – nr 4

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Czy drzwi z parteru do pomieszczeń piwnicznych powinny być klasy EI60?”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuje, że:

Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza
Przemysław Bloch
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a