



Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami udostępnionymi na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej Pzp),

w dniu ~~17~~ 10.08.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO)”, nr sprawy 029/2021

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ:

Pytania – zestaw 1 z dnia 10.08.2021 r.

1. Prosimy o potwierdzenie, że warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże (proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia) robotę budowlaną, które obejmowała swoim zakresem m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowę oświetlenia ulicznego i opracowanie projektu wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego (w ramach jednego zadania lub oddzielnie, w odrębnych zamówieniach).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż zaakceptuje doświadczenie Wykonawcy w przypadku udokumentowania spełnienia wymagań dot. robót budowlanych w ramach jednej roboty lub oddzielnie w ramach odrębnych zamówień, zgodnie z punktem XVIII.1.1) SWZ.

Pytania – zestaw 2 z dnia 11.08.2021 r.

2. Przywołana do pozycji kosztorysowej nr 9 i 4 SST D-04-04-02 POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE opisuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grub. 40 cm, natomiast kosztorys opisuje wykonanie podbudowy gr 20 cm i 15 cm. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający załącza korektę SST D-04-04-02.

3. Prosimy o uzupełnienie danych dotyczących wbudowania kostki pamiątkowej (program BBO) i wskazanie wymagań dotyczących przedmiotowej kostki.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający załącza wzór tabliczki BBO w formacie jpg.

4. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 5: Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie bet. C8/10 o wym. 13x10 cm z oporem 10x25cm w ilości 355 m². Prosimy o korektę jednostki z m² na m.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający załącza korektę kosztorysu.

- Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 8: Wykonanie ścieku z elementów betonowych grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm szerokości 600mm w ilości 200 m². Prosimy o potwierdzenie prawidłowości jednostki obmiarowej: m² gdyż przywołana do pozycji SST D – 08.05.01a opisuje jednostkę obmiarową: m (metr).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający załącza korektę jednostki obmiarowej w SST D-08.05.01a na m².

- Załączona SST D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE ŁAWY POD KRAWĘŻNIK I OBRZEŻA dotyczy ustawienia krawężników. W związku z brakiem pozycji przedmiarowej dotyczącej ustawienia krawężników, prosimy o potwierdzenie iż roboty te nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż roboty polegające na ustawieniu krawężników betonowych nie są przedmiotem zamówienia.

- Określony w SWZ termin realizacji I etapu - 90 dni od daty zawarcia umowy jest terminem nierealnym. Wnioskujemy o jego przedłużenie na co najmniej - 200 dni od daty zawarcia umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji umowy.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z realizacją zadania wymagana będzie budowa kanału technologicznego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego w związku z realizacją zadania.

- Mając na uwadze przedstawione terminy realizacji dla I i II etapu prac (łącznie 120 dni) oraz okres jesienno-zimowy w jakim mają one być realizowane prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji prac w szczególności dla robót bitumicznych, których wykonanie w okresie zimowym ze względu na warunki pogodowe może być niemożliwe.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2) b) Umowy.

- II. Udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Data i godziny otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.
- III. Udzielone wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (489603).

p.o. DYREKTORA

Wojciech Kalazek

.....
(podpis kierownika zamawiającego)