

Toruń, dnia 29.04.2020 r.

TI.221.31.2018

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową wraz z wymianą stacji transformatorowych zasilających stacje pomp (strona A i B) na terenie Ujęcia Wody Mała Nieszawka”

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „przetargi/regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytanie złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w budowie stacji - kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV?

Odpowiedź 1

Zgodnie z punktem 6 podpunkt 2.3. SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał wykonanie przynajmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej budowy slupowej stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV o mocy nie mniejszej niż 160 kVA.

Pytanie 2

Proszę o informację czy Zamawiający uzna protokół odbioru końcowego jako dowód potwierdzający posiadane doświadczenie?

Odpowiedź 2

Jako dowód potwierdzający posiadane doświadczenie Zamawiający uzna protokół odbioru końcowego podpisany przez Inwestora robót potwierdzający, że roboty zostały wykonane prawidłowo.

PROKURENT
Stanisław Wesołowski

Prezes
Władysław Majewski