

BZP.271.4.2.2024.III

Staszów, dnia 23.02.2024r.

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”** (ID 882662)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

Pytania:

„1.

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie:

„1.

W związku z rozbieżnościami w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji proszę o jednoznaczne określenie jaka jest zamawiana nawierzchnia bezpieczna.”

Odpowiedź:

Nawierzchnię bezpieczną monolityczną należy wykonać jako nawierzchnię poliuretanową grubości min. 13 mm (poza strefami bezpieczeństwa), dwuwarstwową składającą się z:

- warstwy nośnej – mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza, układana mechanicznie grubości min. 10 mm;
- warstwy użytkowej – warstwa systemu, który jest zasypywany z nadmiarem granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, którego nadmiar granulatu EPDM się usuwa.

Grubości warstw w strefach bezpieczeństwa należy dostosować do wysokości swobodnego upadku dla danego urządzenia, oraz powinna być zgodna z grupą norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw PN-EN 1176 oraz stosowanych nawierzchni PN-EN 1177.

Zwracamy uwagę, że Zamawiający udziela wadliwej odpowiedzi

Po pierwsze opis wskazuje na nawierzchnię sportową lekkoatletyczną.

Po drugie jeżeli strefy bezpieczeństwa są połączone z pozostałą częścią nawierzchni to stosuje się jednolitą strukturę dolnej i górnej warstwy.

Informujemy, że wg aktualnych standardów w branży i aktualnej normy dla nawierzchni bezpiecznych na place zabaw (norma PN-EN 1177+AC:2019-04) nawierzchnia bezpieczna PU składa się z warstw:

- dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 35-110 mm (w zależności od wartości HIC(WSU))
- górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. ok. 10 mm

Informujemy, że zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177+AC:2019-04 nawierzchnie mają następujące grubości:

- HIC do 1.5 m – nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10)
- HIC do 1.7 m – nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10)
- HIC do 2.1 m – nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10)
- HIC do 2.5 m – nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10)
- HIC do 3.2 m – nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10)

Wnosimy o usunięcie przedstawionej wady i potwierdzenie, że oferowana nawierzchnia bezpieczna PU ma mieć parametry zgodne z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 dla HIC określonego przez producenta przyjętego urządzenia placu zabaw i mieć warstwy jw. adekwatnie do HIC (WSU).

2.

Projekt podaje wadliwie warstwy podbudowy:

nawierzchnia bezpieczna SBR/EPDM
podsyпка cementowo-piaskowa – 5cm
podbudowa z kruszywa 0-31.5mm – 10cm
warstwa odsączająca z piasku – 10cm
grunt rodzimy

Zwracamy uwagę, że nawierzchni PU nie instaluje się na podsypce cementowo-piaskowej. Wnosimy o stosowną zmianę na 2 warstwy tj. podbudowa z kruszywa, a następnie zamiast podsypki cementowo-piaskowej podbudowa z kruszywa o fr. 0-31.5 mm i gr. 15 cm”.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający potwierdza, że oferowana nawierzchnia bezpieczna PU posiadać musi parametry zgodne z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 dla HIC określonego przez producenta przyjętego urządzenia placu zabaw i mieć warstwy adekwatnie do HIC.

Ad. 2

Zamawiający dokonuje zmiany warstwy podbudowy z podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm na podbudowę z kruszywa o fr. 0-31.5 mm o gr. 5 cm.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **29.02.2024r.** do godz. **10⁰⁰** (pkt 18.1 SWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.02.2024r. o godz. 10¹⁵** (pkt 18.9 SWZ), zmieniam termin związania ofertą do dnia **29.03.2024r.** (pkt 16.1 SWZ).

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW