

**INWESTOR :**  
**GMINA MIASTO NOWY TARG**

**ADRES INWESTYCJI:**

**NOWY TARG, OS. GAZDY**

**NAZWA INWESTYCJI:**

**OBIEKT : BUDOWA LINII OŚWIE TL ENIA DROGOWEGO NA OS. GAZDY  
W NOWYM TARGU NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 37A  
DO BUDYNKU NR 49**

**LOKALIZACJA : NOWY TARG, OS. GAZDY**

**DZIAŁKI NR: 7896, 7895, 7902, 7897, 7779/6, 7810, 7812/3, 7812/4, 7762, 7780  
obr. Nowy Targ**

**KATEGORIA OBIEKTU: XXVI**

**TEMAT OPRACOWANIA:**

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLAN YCH**

**PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLAN YCH:**  
**MONTAŻ ODCINKA SIECI OŚWIE TL ENIOWEJ NAPOWIE TRZNEJ**  
**MONTAŻ SŁUPÓW I OPRAW OŚWIE TL ENIOWYCH**  
**MONTAŻ LINII KABLOWEJ**

**KATEGORIE ROBÓT CPV:**

**PRZEDMIOT GŁÓWNY: CPV 453 100 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych**  
**PRZEDMIOTY POMOCNICZE: CPV 451 000 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

**Opracował :**

**mgr inż. Józef Cybulski**

**Nowy Targ, 04. 2019 r.**

**mgr inż. JÓZEF CYBULSKI**  
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
Nr ewid.: MAP/0160/POOE/07  
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specj. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych  
Nr UAN 1-B340/A-67/87

## **SPIS TREŚCI**

### **A. WYMAGANIA OGÓLNE**

#### **1. WSTĘP**

- 1.1 Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej**
- 1.2 Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej**
- 1.3 Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną**
- 1.4 Określenia podstawowe**

#### **2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT**

- 2.1. Przekazanie terenu budowy**
- 2.2 Dokumentacja Wykonawcza**
- 2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę**
- 2.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST**
- 2.5. Zabezpieczenie terenu budowy**
- 2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót**
- 2.7. Ochrona przeciwpożarowa**
- 2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej**
- 2.9 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy**
- 2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy**
- 2.11. Ochrona i utrzymanie robót**
- 2.12. Zgodność z wymaganiami zezwoleń**
- 2.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych**

#### **3. MATERIAŁY**

- 3.1. Dostarczenie materiałów**
- 3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów**

#### **4. SPRZĘT**

#### **5. TRANSPORT**

#### **6. WYKONANIE ROBÓT**

- 6.1. Ogólne zasady wykonywania robót.**

#### **7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

- 7.1. Zasady kontroli jakości robót**
- 7.2. Badania prowadzone przez Inspektora**
- 7.3. Certyfikaty i deklaracje**

#### **8. DOKUMENTY BUDOWY**

- 8.1 Dziennik Budowy**
- 8.2 Księga (rejestr) Obmiarów**
- 8.3 Pozostałe dokumenty budowy**
- 8.4 Przechowywanie dokumentów budowy**

#### **9. OBMIAR ROBÓT**

- 9.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

#### **10. ODBIÓR ROBÓT**

- 10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu**
- 10.2. Odbiór częściowy**
- 10.3. Odbiór końcowy**

#### **10.4. Odbiór pogwarancyjny**

#### **11. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE**

#### **12. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU**

#### **B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**

##### **B I. ODTWORZENIE ( WYZNACZENIE ) TRASY**

#### **C. ROBOTY PODSTAWOWE**

##### **C.I. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH. OŚWIETLENIE ULICY**

**CPV 453 100 00 -3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych**

#### **1. WSTĘP**

**Przedmiot SST**

##### **1.2. Zakres stosowania SST**

##### **1.3. Zakres robót objętych SST**

#### **2. MATERIAŁY**

##### **2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

##### **2.2. Materiały budowlane**

##### **2.3 Odbiór materiałów na budowie**

##### **2.4. Składowanie materiałów na budowie**

#### **3. SPRZĘT**

##### **3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

##### **3.2. Sprzęt do wykonania robót**

#### **4. TRANSPORT**

##### **4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu**

##### **4.2. Transport materiałów i elementów**

#### **5. WYKONANIE ROBÓT**

##### **5.1 Linie napowietrzne z przewodami pełnoizolowanymi**

##### **5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót**

##### **5.1.2 Osprzęt**

##### **5.1.3 Konstrukcja wsporcza i posadowienie**

##### **5.1.4. Ochrona od przepięć**

##### **5.1.5. Ochrona przed porażeniem**

##### **5.1.6 Przewody**

##### **5.1.6.1 Zawieszenie przewodów**

##### **5.1.6.2 Odległości przewodów**

##### **5.1.7. Obostrzenia**

##### **5.1.8. Skrzyżowania i zbliżenia z innymi liniami oraz z budynkami**

##### **5.1.9. Prowadzenie linii na wspólnych konstrukcjach wsporczych**

##### **5.1.10. Prowadzenie linii w pobliżu drzew**

##### **5.1.11. Montaż wysięgników**

##### **5.1.12. Montaż opraw oświetleniowych**

##### **5.1.13. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa**

##### **5.1.14. Uziemienie**

## **5.2. Linie kablowe**

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

### **6.2. Przewody linii napowietrznej**

#### **6.2.1. Sprawdzenie ciągłości żył**

#### **6.2.2. Pomiar rezystancji izolacji**

#### **6.2.3. Pomiar rezystancji uziemienia urządzeń odgromowych**

### **6.3. Pomiar natężenia oświetlenia**

### **6.4. Instalacja przeciwporażeniowa**

## **7. OBMIAR ROBÓT**

### **7.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

### **7.2. Jednostka obmiarowa**

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

## **E. PRZEPISY ZWIĄZANE**

### **E.1 Normy**

### **E.2 Inne przepisy**

## **A. WYMAGANIA OGÓLNE**

### **1. WSTĘP**

Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej

**Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne niezbędne do określenia standardu i jakości wykonywanych robót, sposobu wykonywania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót związanych z wykonaniem sieci:**

**BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA OS. GAZDY W NOWYM  
TARGU NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 37A DO BUDYNKU NR 49**

#### **Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej**

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane w ramach zamówienia publicznego.

#### **Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną**

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania ogólne wspólne dla wszystkich robót związanych z realizacją sieci oświetlenia ulicznego ujętych w poniższych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

#### **Określenia podstawowe**

Określenia używane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z określeniami używanymi w normach i przepisach wymienionych w pkt. E niniejszego opracowania.

## **2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT**

Wykonawca jest odpowiedzialny za całość wykonywanych robót - za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora.

### **2.1. Przekazanie terenu budowy**

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz:

- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
- dziennik budowy
- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
- dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

### **2.2 Dokumentacja Wykonawcza**

Obejmuje przekazane Wykonawcy następujące dokumenty ;

- projekty techniczne (budowlane, wykonawcze, montażowe, skróconą dokumentację techniczną)
- przedmiary robót
- dokumentację branżową (opinie, uzgodnienia) – zawartą w w/w projektach lub opracowaną oddzielnie
- inne dokumenty (schematy, rysunki itp.)

### **2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę**

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę robót.

#### **2.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST**

Dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

#### **2.5. Zabezpieczenie terenu budowy**

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

#### **2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

#### **2.7. Ochrona przeciwpożarowa**

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

#### **2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej**

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

#### **2.9 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy**

Urządzenie Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy leży w gestii samego Wykonawcy.

#### **2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy**

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### **2.11. Ochrona i utrzymanie robót**

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

#### **2.12. Zgodność z wymaganiami zezwoleń**

Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt.

### **2.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych**

Ilekcroć w Specyfikacjach Technicznych powołane są normy lub przepisy - należy przez to rozumieć aktualne przepisy obowiązujące w okresie realizacji robót.

## **3. MATERIAŁY**

### **3.1. Dostarczenie materiałów**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do realizacji robót.

### **3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów**

Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

## **4. SPRZĘT**

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu właściwego dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót.

## **5. TRANSPORT**

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu właściwego dla danych materiałów, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

## **6. WYKONANIE ROBÓT**

### **6.1. Ogólne zasady wykonywania robót.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

## **7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **7.1. Zasady kontroli jakości robót**

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniej jakości robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

## **7.2. Badania prowadzone przez Inspektora**

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

## **7.3. Certyfikaty i deklaracje**

Materiały dla których zgodnie z SSP wymagane jest świadectwo jakości ( Aprobata Technicznej) mogą być użyte dopiero po akceptacji przez Inspektora nadzoru.

# **8. DOKUMENTY BUDOWY**

## **8.1 Dziennik Budowy**

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu realizacji robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, pracy sprzętu, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliuguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.



## **8.2 Księga (rejestr) Obmiarów**

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

## **8.3 Pozostałe dokumenty budowy**

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

## **8.4 Przechowywanie dokumentów budowy**

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

# **9. OBMIAR ROBÓT**

## **9.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

# **10. ODBIÓR ROBÓT**

Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbior robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbior częściowy,

odbior końcowy,

odbior pogwarancyjny.

## **10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu**

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

## **10.2. Odbiór częściowy**

Odbiór częściowy może być dokonywany na wniosek jednej ze stron. Może dotyczyć odcinków robót lub wybranej grupy robót. Każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego.

## **10.3. Odbiór końcowy**

Następuje po złożeniu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości obiektów do eksploatacji. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru

końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji

Szczegółowe specyfikacje techniczne,

Dzienniki Budowy

Księgę Obmiarów,

Wyniki pomiarów kontrolnych

Świadectwa jakości materiałów użytych do wykonywania robót (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, orzeczenia wytwórców itp. )

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót

Rysunki powykonawcze,

Świadectwa odbioru robót zanikających.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

#### **10.4. Odbiór pogwarancyjny**

Ostateczny odbiór pogwarancyjny oraz wydanie Świadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie wykonanych robót związanych z całkowitym zakończeniem robót i usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

### **11. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE**

Roboty tymczasowe i towarzyszące nie występują.

### **12. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU**

Tymczasowa organizacja ruchu obejmuje :

Realizację robót zgodnie z Projektem Organizacji Robót i Tymczasowego Oznakowania Dróg na czas trwania budowy, z uwzględnieniem zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, a w tym :

ustawienie tymczasowego oznakowania, oświetlenia i barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

przygotowanie terenu,

konstrukcja tymczasowych kładek i barier

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

opłaty / dzierżawy terenu,

## **B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**

**CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

### **B I. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE ) TRASY**

#### **1. WSTĘP**

##### **1.1. Przedmiot i zakres robót SST**

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące odtworzenia – wyznaczenia - trasy sieci oświetlenia drogowego oraz lokalizacji słupów oświetleniowych objętej projektem **BUDOWA LINII OŚWIETLANIA DROGOWEGO NA OS. GAZDY W NOWYM TARGU NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 37A DO BUDYNKU NR 49**

**Wytyczenie w terenie trasy sieci oświetleniowej i miejsc posadowienia słupów przeprowadza jednostka uprawniona do prac geodezyjnych.**

#### **2. WYKONANIE ROBÓT**

##### **2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych**

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK

##### **2.2. Odtworzenie osi trasy**

Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej.

##### **2.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza**

W oparciu o poligonizację państwową i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu.

### **B II. PRZYCINKA GAŁĘZI DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z LINIĄ OŚWIETLENIOWĄ**

#### **WSTĘP**

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przycinki gałęzi drzew kolidujących z projektowaną linią oświetleniową objętych projektem budowlanym : **BUDOWA LINII OŚWIETLANIA DROGOWEGO NA OS. GAZDY W NOWYM TARGU NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 37A DO BUDYNKU NR 49**

##### **1.1. Zakres stosowania SST**

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wchodzi w skład dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane w ramach zamówienia publicznego

##### **1.2. Zakres robót objętych SST**

Zakres robót obejmuje przycinkę gałęzi drzew kolidujących z projektowaną linią oświetleniową.

#### **2.MATERIAŁY**

Nie występują

#### **3.SPZĘT**

##### **3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Zgodne z danymi Wymagań ogólnych

##### **3.2 Sprzęt do przycinki**

Należy zastosować następujący sprzęt

- pilarki spalinowe
- żuraw samochodowy
- podnośnik montażowy samochodowy

#### **4. TRANSPORT**

##### **4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Zgodne z danymi OST Wymagania ogólne

##### **4.2 Transport drewna z przycinki**

Do transportu drewna z przycinki gałęzi użyć pojazdu skrzyniowych.

Drewno z przycinki składować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

#### **5. WYKONANIE ROBÓT**

##### **5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót**

Zgodne z danymi OST Wymagania ogólne

##### **5.2. Przycinka gałęzi drzew**

Prace powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia potwierdzone zaświadczeniami przy użyciu odpowiedniego sprzętu i zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy tego rodzaju pracach, pod stałym nadzorem .

Teren powinien być odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed przebywaniem osób postronnych.

##### **5.3 Załadunek i wyładunek drewna**

Załadunek i wyładunek drewna należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy tego rodzaju pracach, pod stałym nadzorem

##### **5.4 Materiały z przycinki.**

Drewno z przycinki składować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

#### **6. OBMIAR ROBÓT**

##### **6.1. Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową jest:

- przycinka 1 m<sup>3</sup>
- transport 1m<sup>3</sup>.

#### **7. ODBIÓR ROBÓT**

Roboty objęte niniejszymi SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg zasad ujętych w OST „Wymagania ogólne” .

## **C. ROBOTY PODSTAWOWE**

### **C.I. Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych**

**CPV 453 100 00 – 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych**

#### **1. WSTĘP**

##### **1.1. Przedmiot SST**

**Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego napowietrznego objętych Projektem Budowlanym**

**BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA OS. GAZDY W NOWYM  
TARGU NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 37A DO BUDYNKU NR 49**

##### **1.2. Zakres stosowania SST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie wymiany sieci oświetlenia ulicznego napowietrznego na kablową.

W zakres prac wchodzi:

- montaż słupów oświetleniowych
- montaż kabla ziemnego
- montaż wysięgników na słupach,
- montaż przewodu zasilającego napowietrznego,
- montaż opraw oświetleniowych,

## **2. MATERIAŁY**

### **2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST " Wymagania ogólne"

### **2.2. Materiały budowlane**

#### **2.2.1 Przewody napowietrzne w pełni izolowane**

Przewody izolowane stosowane w liniach napowietrznych powinny mieć odpowiednie właściwości mechaniczne i elektryczne oraz powinny być dobrane do warunków pracy linii. Przewody winny spełniać wymagania norm.

#### **2.2.2 Kabel ziemny**

Kabel ziemny powinien mieć odpowiednie właściwości mechaniczne i elektryczne oraz powinien być dobrane do warunków pracy linii.  
Kabel winien spełniać wymagania norm.

#### **2.2.2 Osprzęt**

Osprzęt przeznaczony do budowy linii winien zapewnić ciągłość izolacji, ekranu i powłoki zewnętrznej. Osprzęt winien spełniać wymagania norm.

#### **2.2.3. Oprawy oświetleniowe**

Zastosowane oprawy oświetleniowe zgodne z projektem budowlanym powinny spełniać wymagania norm.

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim rozsyłem światła. Należy stosować oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP54 i klasą ochronności I.

Elementy oprawy takie jak: układ optyczny i korpus powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.

#### **2.2.4 Wysięgniki**

Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami cynkowymi z zewnątrz i wewnątrz rur.

#### **2.2.5 Bezpiecznikowe złącze oświetlenia**

Bezpiecznikowe złącze oświetlenia powinno posiadać aktualny aprobatę techniczną.

Powinno być przystosowane do zamocowania na przewodzie linii napowietrznej o przekroju do 35 mm<sup>2</sup>.

#### **2.2.6. Przewody typu: YDY 3x2,5 - 750V dla podłączenie opraw oświetleniowych**

Przewody używane dla połączenia opraw oświetleniowych powinny spełniać wymagania norm.

#### **2.2.7. Wkładki bezpiecznikowe**

Wkładki bezpiecznikowe montowane we wnękach bezpiecznikowych słupów oświetleniowych powinny spełniać wymagania norm.

#### **2.2.8. Szafa oświetleniowa sterownicza**

Obudowa z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego samogasnącego o IP 54.

Wyposażenie szafy musi zapewnić właściwe sterowanie obwodami oświetleniowymi.

### **2.3. Odbiór materiałów na budowie**

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora. Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte.

### **2.4. Składowanie materiałów na budowie**

Materiały nieodporne na wpływy atmosferyczne winny być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.

Wysięgniki oraz słupy mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna.

Kable powinny być składowane na bębnoch. Bębny z kablami umieszczać na utwardzonym podłożu placu budowy.

## **SPRZĘT**

### **3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST " Wymagania ogólne"

### **3.2. Sprzęt do wykonania robót**

Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu:

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem,
- spawarki transformatorowej,

zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,

## **4. TRANSPORT**

### **4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne"

### **4.2. Transport materiałów i elementów**

Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowyładowczego,
- przyczepy do przewożenia kabli.

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

## **WYKONANIE ROBÓT**

### **5.1 Linie napowietrzne z przewodami pełnoizolowanymi**

#### **5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót**

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST " Wymagania ogólne"

#### **5.1.2. Osprzęt**

Osprzęt przeznaczony do budowy linii winien zapewnić ciągłość izolacji, ekranu i powłoki zewnętrznej.

#### **5.1.3. Konstrukcja wsporcza i posadowienie**

Konstrukcje wsporcze i posadowienia winny spełniać postanowienia norm.

#### **5.1.4. Ochrona od przepięć**

W celu ochrony od przepięć linię należy chronić przy użyciu ograniczników przepięć spełniających wymagania norm.

#### **5.1.5. Ochrona przed porażeniem**

Ochrona przed porażeniem winna spełniać wymagania norm.

#### **5.1.6. Przewody**

Przewody izolowane stosowane w liniach napowietrznych powinny mieć odpowiednie właściwości mechaniczne i elektryczne oraz powinny być dobrane do warunków pracy linii.

##### **5.1.6.1 Zawieszenie przewodów**

Do łączenia przewodów pełnoizolowanych należy stosować złączki izolowane

Naprężenia normalne i zmniejszone powinny spełniać wymagania norm.

Zawieszenia przewodów winny spełniać wymagania norm.

##### **5.1.6.2 Odległości przewodów**

Odległości przewodów od ziemi, innych przewodów i innych obiektów winny spełniać wymagania norm.

#### **5.1.7 Obostrzenia**

Linie z przewodami pełnoizolacyjnymi o napięciu do 1 kV w terenie przedmiotowych robót nie wymagają stosowania obostrzeń w przypadku skrzyżowań i zbliżeń do obiektów.

#### **5.1.8 Skrzyżowania i zbliżenia z innymi liniami oraz z budynkami**

Skrzyżowania i zbliżenia z innymi liniami oraz z budynkami winny spełniać wymagania norm.

#### **5.1.9 Prowadzenie linii na wspólnych konstrukcjach wsporczych**

Prowadzenie linii na wspólnych konstrukcjach wsporczych winno spełniać wymagania norm.

#### **5.1.10 Prowadzenie linii w pobliżu drzew**

Prowadzenie linii w pobliżu drzew winny spełniać wymagania norm.

Odległość przewodów linii od pni i konarów drzew powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m

#### **5.1.11. Montaż wysięgników**

Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem  $90^0$  z dokładnością  $\pm 2^0$  do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w łuku.

Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.

#### **5.1.12. Montaż opraw oświetleniowych**

Montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z platformą i z balkonem.

Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.

. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały.

#### **5.1.13. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa**

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosować - Samoczynne Wylączanie Zasilania zgodnie z PN-IEC 60364.

Układ zasilania przyjęto jako:

- TN-C, dla zasilania opraw oświetleniowych na słupach sieciowych.

#### **5.1.14. Uziemienie**

Uziemienie odgromników winno zapewnić wymagania projektu.

### **5.2 Linie kablowe**

#### **5.2.1. Ogólne zasady wykonania robót**

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST " Wymagania ogólne"

#### **5.2.2 Trasowanie**

Trasowanie (Wytyczenie) należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi.

#### **5.2.3. Wykonanie rowów kablowych**

Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,7 m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m.

#### **5.2.4. Roboty kablowe**

##### **5.2.4.1. Układanie kabla**

Układanie kabla wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

Kable należy układać na dnie rowów kablowych w rurach ochronnych. Zasypywać warstwami gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć foliami ostrzegawczymi o w kolorze niebieskim i zasypać gruntem.



#### **5.2.4.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym**

Kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi.

#### **5.2.4.3. Oznaczenie linii kablowych**

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod ulicami. Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

#### **5.2.4.4. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi oraz od innych urządzeń**

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi zgodne z ustaleniami normy SEP N 004

### **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

#### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne".

#### **6.2. Wykopy pod słupy**

Należy sprawdzić lokalizację, wymiary i zabezpieczenia ścian wykopu.

#### **6.3. Słupy**

Słupy po montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem:  
dokładności ustawienia pionowego słupów,  
prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,  
jakości połączeń kabli i przewodów w złączach bezpiecznikowych oraz na zaciskach oprawy,  
jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw,  
stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

#### **6.4. Linia kablowa**

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla,
- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odległości folii ochronnej od kabla.

Należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

##### **6.4.1. Sprawdzenie ciągłości żył**

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V.

##### **6.4.2. Pomiar rezystancji izolacji**

- Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o n

### **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

#### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne".

#### **6.2 Przewody linii napowietrznej**

##### **6.2.1. Sprawdzenie ciągłości żył**

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V.

#### **6.2.2. Pomiar rezystancji izolacji**

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 100 MΩ/km – przy temperaturze izolacji 20 C / zgodnie z normą.

#### **6.2.3 Pomiar rezystancja uziemienia urządzeń odgromowych**

Rezystancja uziemienia odgromników winna spełniać wymagania projektu.

#### **6.3. Pomiar natężenia oświetlenia**

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp. Pomiary przeprowadzać dla punktów jezdni zgodnie z normami.

#### **6.4. Instalacja przeciwporażeniowa**

Rezystancja uziemienia ochronnego winna spełniać wymagania projektu.

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancję pętli zwarciovych dla stwierdzenia skuteczności ochrony.

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

### **7. OBMIAR ROBÓT**

#### **7.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" .

#### **7.2. Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową dla linii oświetlenia ulicznego jest jednostka przedmiarowa. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania oświetlenia ulicznego.

### **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne".

## **E. Przepisy związane**

### **E.1 Normy**

- **PN-IEC 60364-1** Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
- **PN-IEC 60364-4** Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
- **PN-IEC 60364-5** Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
- **PN-HD 60364-6** Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie, zgodność z normami i przepisami
- **PN-EN 62305-1:2008** Ochrona odgromowa – część 1: Zasady ogólne
- **PN-EN 62305-2:2008** Ochrona odgromowa – część 2: Zarządzanie ryzykiem
- **PN-EN 62305-3:2009** Ochrona odgromowa – część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
- **PN-EN 62305-4:2009** Ochrona odgromowa – część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
- **PN-IEC 364-4-481:1994** Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
- **PN-E-05100-1** Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- **N SEP-E-003** Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- **N SEP-E-004** Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- **PN-EN 60529:2003** Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
- **PN-CEN/TR 1321-1, PN-EN 13201-2,3,4** Oświetlenie dróg
- **PN-HD 603 S1:2006** Kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe 0,6/1 kV
- **PN-HD 21.4 S2:2004** Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750V
- **PN-EN 60598-1:2007** Oprawy oświetleniowe – część 1: wymagania ogólne, badania
- **PN-EN 60598-2-2:2000** Oprawy oświetleniowe – część 1: wymagania szczegółowe- Oprawy oświetleniowe wbudowane
- **PN-EN 60598-2-3:2002** Oprawy oświetleniowe – część 1: wymagania szczegółowe- Oprawy oświetleniowe drogowe uliczne
- **PN-EN 40-5:2004** Słupy oświetleniowe-część 4: Słupy oświetleniowe stalowe - wymagania

### **E.2 Inne przepisy**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207/2006, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004, poz. 881)
- Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003r (Dz. U. nr 229 poz.2275)
- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r (Dz. U. nr 166 poz. 1360
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 80/2006 poz. 563)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2003, poz. 401)