



ŻMIGRÓD
IRL.271.2.2021

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl

Żmigród, dnia 18 czerwca 2021 r.

Do wiadomości publicznej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6**” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Zamawiający określił parametry trawy i dokumentów wskazujące na jednego producenta tj. firma Fieldturf Tarkett. Parametry które na to wskazują to - wytrzymałość na wrywanie pęczka (75 N / FIFA wymaga 40 N) oraz! raport Lisport na 300 tyś. cykli - wymóg pozbawiony całkowicie sensu i uzasadnienia technicznego - FIFA wymaga 3020 i 6020 cykli (ale Fieldturf Tarkett posiada raport na 300 tyś. cykli).

Jeżeli Zamawiający jest zainteresowany poszerzeniem konkurencyjności to Czy Zamawiający zaakceptuje parametry produktu równoważnego z poniższymi parametrami oraz dokumentami wg wymogów FIFA?

Parametry trawy:

Minimalne parametry trawy syntetycznej :

1. wysokość włókna min 60mm max 62mm
2. ilość pęczków min. 9 450/m²
3. ilość włókien min 113 000/m²
4. grubość każdego włókna min. 440 mikronów
5. dtex min. 15.600
6. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
7. wrywanie pęczka po starzeniu min 52 N
8. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1600 mm/h
9. typ trawy: monofil prosty
10. rodzaj trawy: polietylen
11. trawa tuftowana
12. podkład: lateksowy
13. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulatu EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Dokumenty:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);
- b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM (ciemno szary);
- c) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- d) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
- e) Atest PZH na wypełnienie EPDM;
- f) Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- h) Aktualny Certyfikat min. FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM;

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl

- i) Zamawiający wymaga certyfikacje zainstalowanego boiska celem uzyskania Certyfikatu min. FIFA Quality; testy boiska na koszt Wykonawcy
- j) Próbka trawy syntetycznej o wym. 20x30 cm;
- k) Próbka granulatu gumowego EPDM w ilości 200 gr;
- l) Atest trudności Cfl S-1 na oferowany system (trawa i zasyp EPDM)

Odpowiedź:

Zamawiający określił parametry trawy syntetycznej zgodnie z przeznaczeniem obiektu, dlatego Zamawiający podtrzymuje parametry i dokumenty wymagane dla trawy syntetycznej określone w SWZ (OPZ).

Pytanie nr 2

Zamawiający w załączniku "Opis przedmiotu zamówienia" określa wymagane dokumenty dotyczące trawy syntetycznej na okazję potwierdzenia spełnienia wymogów, a także określa, że będzie je wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najwyższej oceniona. W SWZ Zamawiający nie wymienia jednak tych dokumentów. W związku z tym proszę o sprecyzowanie, czy zgodnie z "opisem przedmiotu zamówienia" dokumenty dotyczące trawy syntetycznej będą wymagane dla Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona.

Odpowiedź:

Dokumenty dotyczące trawy syntetycznej będą wymagane od wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ **nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu**, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Żmigród
Robert Lewandowski

Sprawę prowadzi: Paweł Pilarski
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
e-mail: irl@zmigrod.com.pl, p.pilarski@zmigrod.com.pl tel: 71 385 30 50 w. 18

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl