



GMINA MIĘSCISKO

Mieścisko, dnia 17 lipca 2023 r.

ZP.271.6.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „BUDOWA DROGI GMINNEJ NR G220559P NA ODCINKU MIRKOWICZKI - WYBRANOWO
ETAP IV ODCINEK W KM 1+200 DO 1+700”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego o frakcji 0-31-5?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie dopuszcza się stosowania kruszywa wapiennego do budowy górnej warstwy podbudowy oraz kruszywa wapiennego do utwardzania pobocza gruntowego, natomiast dopuszcza się zastosowanie kruszywa wapiennego jako dolną warstwę podbudowy.

Niniejsze pismo staje się treścią SWZ

Z poważaniem
Wójt Gminy Mieścisko
mgr Przemysław Renn

Sprawę prowadzi Magdalena Walkowiak Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
e-mail: m.walkowiak@miescisko.nowoczesnagmina.pl tel. 61 4298010



sekretariat@miescisko.nowoczesnagmina.pl



www.miescisko.pl

62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13



614 278 001; 614 298 010

