

Chojnice, dn. 02.06.2022 r.

**Starostwo Powiatowe w Chojnicach**  
**Wydział Geodezji**  
**ul. Człuchowska 38, 89-600 Chojnice**

Znak sprawy: GE.6630.143.2022

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonej w dniu 02.06.2022 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Sieć energetyczna oświetlenia drogowego w miejscowości Czersk dla tematów: 1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu - Tucholska. 2. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Starego Urzędu z ul. Łąkową. 3. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu Al. 1000 Lecia. Działki nr: 928/6, 1025/10, 1188/1, 1277/8, 1277/11, 1277/13, 1277/14, 1278/3, 1279/1, 2538/2, 2736.
Lokalizacja:	Czersk ul. Starego Urzędu, Łąkowa, al. 1000 lecia
Wnioskodawca:	USŁUGI PROJEKTOWE NADZÓR BUDOWLANY DANIEL FOLEHR pl. Piastowski 25A, 89-600 Chojnice
Inwestor:	GMINA CZERSK ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
Przewodniczący:	Andrzej Kaptur
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	23.05.2022 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.  
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Chojnicach elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> w miejscu skrzyżowań i zblieżeń projektowanej infrastruktury z kablami energetycznymi istniejącymi i projektowanymi na kable energetyczne nałożyć rurę typu AROT, przed zasypaniem zgłosić wykop w RD Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urządzeń, zachować odległość min 0,5 m projektowanych urządzeń od istniejącej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla. W strefie ochronnej prace należy wykonywać ręcznie. Uzgodnienie nie dotyczy	Szymon Klimas

Dokument wygenerował(a): Andrzej Kaptur, dn. 03-06-2022 09:23:21

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		sieci oświetlenia drogowego, które nie jest własnością Enea Operator	
2	Orange Polska S. A.	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Chojnicach elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Poz.1 - bez uwag, poz.2,3 Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami: 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Chojnicach., na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Chojnicach 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 4. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów: a) śr/c dn160PE i dn90Pe w ul.Łąkowej i Starego Urzędu ( zbliżenia przy doświetleniach D201 i D123 i skrzyżowania) b) nć DN125 w al.1000-lecia ( skrzyżowanie) należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Zachować minimalną odległość w miejscu skrzyżowania 0,2m 5. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 6. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m. 7. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640	Marek Oparka
4	SEC Chojnice Sp. z o.o. elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Uzgodniono bez uwag.	Maciej Szyłman
5	PETRUS Sp. z o.o. w Chojnicach elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>	Józef Słomiński
6	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
7	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. RO Bydgoszcz elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Opinia pozytywna. Zachować bezpieczne normatywne odległości od istniejących linii napowietrznych/kablowych. Wszelkie sprawy kierować do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz na dane kontaktowe z <a href="http://www.enea-oswietlenie.pl">www.enea-oswietlenie.pl</a> .	Rafał Kiciński
8	NETIA S.A.	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 33420651, 620820.1.1076, 620820.1.1123, 620820.1.1214, 620820.1.1216, 620820.1.1350, 620820.2.5033, 620820.5.1367.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

.....  
Podpis przewodniczącego narady

Dokument wygenerował(a): Andrzej Kaptur, dn. 03-06-2022 09:23:21

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem