



Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Czy przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej należy wykonać wymianę gruntu przy robotach ziemnych?

Odpowiedź:

Przy budowie kanalizacji deszczowej należy wymienić grunt z wykopu pod kanały deszczowe, przykanaliki, studnie i wpusty uliczne na piasek średni. Wykorzystanie gruntu z wykopu do jego późniejszego zasypiania może nastąpić po stwierdzeniu jego przydatności i zgodzie Inspektora Nadzoru.

Pytanie 2

Czy przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej należy założyć pompowanie wody z wykopów i ewentualne zastosowanie igłofiltrów?

Odpowiedź:

Wykonawca uwzględni w wycenie roboty towarzyszące niezbędne do budowy kanalizacji deszczowej takie jak pompowanie wody z wykopu, ewentualne zastosowanie igłofiltrów.

Pytanie 3

Czy przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej należy założyć zastosowanie szalunków do wykopów?

Odpowiedź:

Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Daniel Szpręga

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

tel. (52) 395 48 10
EPUAP: /M_CZERSK/SkrytkaESP

urzad_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) *a/a*