



- proj. linia oświetlenia YAKY 4x25mm2
- proj. słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 6.0m wysięgnik 1.0m oprawa LED 35W, 4000K
- proj. rura ochronna Ø75

Prace wykonywać zgodnie z normą N SEP E-004  
W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu:  
- projektowane kable układać w rurze ochronnej  
- prace wykonywać ręcznie  
Pod wyjazdami, drogami oraz przepustami kable układać w rurze ochronnej

ul. Topolowa 8 62-008 Rostkowo tel. 608 097 772 biuro@wvach.pl		
Temat opracowania: <b>BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nn 0,4kV LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA</b>		
Tytuł rysunku: <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA</b>		
Adres bud.: Bonja Kościelna ul. Szkolna dz. 455/2		
Inwestor: Gmina Nowy Tomyl ul. Pazińska 33 94-300 Nowy Tomyl		
Poświadczam za zgodność z oryginałem, kopie mapy do celów projektowych.		
Projektant: mgr inż. Dawid Furmanek WKP0182POOE17		
Data: 09-2022	Skala: 1:500	Wersja / nr op.: elektryczna / E1