

# Schemat blokowy rozbudowy instalacji KD (*kontroli dostępu*) w Komisariacie Policji w Paczkowie ul.Mickiewicza 11.

PIĘTRO 1

pom. serwerowni  
(strefa zamknięta-piętro 1)

KD5

ACCO-KP-PS

PARTER

pom.  
(magazyn broni)

KD4

ACCO-KP-PS

T0

FI-9  
C10A  
30mA/2P/A  
(PROL.)

YDYp 3x1.5mm<sup>2</sup>-750V

wejście 3 - zapleczerwowe

wejście 2 - do dyżurki

wejście 1 - frontowe

KD3  
ACCO-KP-PS

KD2  
ACCO-KP-PS

KD1  
ACCO-KP-PS

oprogramowanie dostarczane w ramach urządzenia

DYŻURKA /PARTER/



ACCO-SOFT-LT

ACCO-USB  
KONWERTER RS485/USB

ACCO-USB-CZ  
CZYTNIK KART

Zakres zrealizowany  
wyłączony z zamówienia

UTP kat. 5e 4x2x0.5 mb. 100  
magistrala RS485

NA POCZĄTKU I KOŃCU MAGISTRALI  
UMIEŚCIĆ REZYSTORY O WARTOŚCI 100Ω

UTP kat. 5e 4x2x0.5 mb.  
magistrala RS485

**Zakres do realizacji  
w ramach zamówienia**