

Aleksandrów Kujawski, dn. 10.07.2024r.

ZP.271.6.2024

Zapytanie nr 8

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 09.07.2024r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.6.2024 pn. **„Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej”** Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego materiału należy wykonać pokrycie dachu hali, czy z blachy trapezowej, jak podano w punkcie 2.2.1 PFU, czy też z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny, jak podano w punkcie 2.3.2.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że pokrycie dachu hali należy wykonać z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Arkadiusz Gralak