



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO



Giżycko, 18 kwietnia 2023 r.

ZP.271.1.9.2023.AO

Wszyscy Wykonawcy

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA – 2 uzupełnienie

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku – w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) uzupełnia wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

PFU obarczone jest wadą ponieważ przyjmuje ten sam typ nawierzchni PU dla strefę siłowni kalistenicznej jak dla boiska.

Informujemy, że wg standardów przyjętych w branży na strefę siłowni kalistenicznej stosuje się nawierzchnie bezpieczne jak na plac zabaw. Nawierzchnia bezpieczna PU składa się z warstw:

- dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 35-110 mm (w zależności od wartości HIC(WSU))

- górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. ok. 10 mm

Informujemy, że zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177+AC:2019-04 nawierzchnie mają następujące grubości:

- HIC do 1.5 m – nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10)
- HIC do 1.7 m – nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10)
- HIC do 2.1 m – nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10)
- HIC do 2.5 m – nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10)
- HIC do 3.2 m – nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10)

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

<https://insp.pl/instytut-insp/jednostki-organizacyjne/zespol-certyfikacji>

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że na strefę siłowni kalistenicznej należy przyjąć nawierzchnię bezpieczną zgodnie z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 dla HIC określonego przez producenta przyjętego urzędu street workout.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem PFU str.3 „Obok skoczni do skoku w dal planuje się wykonanie siłowni kalistenicznej o nawierzchni **bezpiecznej** poliuretanowej o wymiarach strefy bezpieczeństwa min. 4,5x18,2m.” Do wykonawcy na etapie sporządzania dokumentacji projektowej należy obowiązek zastosowania odpowiedniej grubości nawierzchni bezpiecznej w zależności od producenta systemu. Zamawiający



ponad to informuje, iż nie dopuszcza zastosowania pod urządzeniami do kalisteniki nawierzchni innego producenta aniżeli na boisku wielofunkcyjnym.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

(-) Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Miasta Giżycka