



INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

- OPRAWA OPRAWA FLAT LED 41W
- OPRAWA LATE IPS4 LED 19W
- OPRAWA DEKORACYJNA LED 20W
- OPRAWA AWARYJNA PRIMOS LED5
- OPRAWA EWAKUACYJNA PRIMOS LED Z PIKTOGRAMEM
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44

UWAGI

- Instalacje wykonane jako podtynkowe
- łączniki montować na wysokości 1,3m,
- oprawy mocować w sufitach kasetonowym,
- w pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, szatnie i toalety zastosować osprzęt elektryczny o stopniu ochrony co najmniej IP-44.

- Nr Nazwa pomieszczenia
- Świetlica - sala
  - Pomieszczenie przyjęcia cateringów
  - Zmywalnia naczyń stołowych
  - Zapleczka kuchenne
  - Pomieszczenie porządkowe
  - Szatnia pracowników
  - Komunikacja
  - Szatnia dla gości
  - WC dla niepełnosprawnych
  - WC męskie - przedślonok
  - WC męskie - pisuary
  - WC męskie - kabina
  - WC damskie - kabina
  - WC damskie - przedślonok
  - WC damskie - kabina
  - WC dla pracowników
  - Pomieszczenie techniczne

- PC RZDZIELACZ CD 230V
- PC POMPA Ciepła 400V 13,5kW
- PC PODGRZEWACZ CWU 400V 6kW
- PC BUFOR CD POMPY Ciepła 400V 18kW
- PC PIEC ELEKTRYCZNY 400V,8kW
- CWU CENTRALA WENTYLACYJNA 400V,8kW
- CWU CENTRALA WENTYLACYJNA 400V,2kW
- WK1 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W
- WK2 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W
- WK3 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W
- WK4 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W
- WK5 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W
- WK6 WENTYLATOR KANAŁOWY 230V,100W

|             |   |                |        |
|-------------|---|----------------|--------|
| Nazwa       | PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga<br>ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy<br>NIP 647-220-27-19, REGON 240866607<br>tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com |                |        |
| Lokalizacja | Bodzanów, dz. nr 33   |                |        |
| Investor    | Gmina Gliucholazy   |                |        |
| Brzoza      | ELEKTRYCZNA   |                |        |
| Autor       | mjr inż. Dariusz TURBIAK  | BLK6811/PBE/15 | podpis |
| Temat       | INSTALACJA OŚWIETLENIOWA  |                |        |
| rysunek:    | 1:100   | 1:200          | 3      |