



P3	P2	P1
H=41,2 kPa	H=23,7 kPa	H=13,6 kPa
1,750 m³/h	1,050 m³/h	0,466 m³/h
Hydroc_VTR_z_3	Hydroc_VTR_z_3	Hydroc_VTR_z_3
6,20 obr.	7,00 obr.	5,80 obr.
DN32	DN20	DN15

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDUNKU OSP Z ROZBUDOWĄ O ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W BODZANOWIE BODZANÓW DZ. NR 33		DATA: 12.2020r.
TEMAT: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.		SKALA: 1:75
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof LACHOWICZ		RYS. NR 7
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Agata LACHOWICZ		SLK/0476/POOS/04
		SLK/8422/PBS/18