

### **Odpowiedzi na pytania**

**1. Proszę o dołączenie przedmiarów z branży sanitarnej.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił wspomniane przedmiary w momencie ogłoszenia postępowania.

Dostępne są one pod linkiem:

[https://drive.google.com/drive/folders/1PpQhB5O13IVo8Txn5QpUiagMnEsAG0q\\_](https://drive.google.com/drive/folders/1PpQhB5O13IVo8Txn5QpUiagMnEsAG0q_)

**2. Z jakiego materiału należy wykonać stolarkę, ponieważ są różnice pomiędzy opisem a rysunkami**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania stolarki okiennej PVC, spełniającej standard WT2021.

Wójt Gminy Kaliska

Sławomir Janicki