

Urząd Marszałkowski  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w Toruniu  
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Toruń, 27.01.2021 r.

WZP.272.50.2020

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem pionowym i poziomym na działkach nr 109/3 i 111 obręb 48, przy ul. Łokietka w Toruniu, na potrzeby przyszłego „Młyna Kultury”, wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią zamieszczam poniżej:

#### **Pytanie:**

Do przetargu który projekt odwodnienia wziąć od uwagę :  
wg wrysowanego ręcznie odwodnienia – Młyn skan mapy branża drogowa czy wg rys. 2 PZT2-Parking .  
Czy wg rys. 2 PZT2 -Parking – studnie D12 i D13 są wykonane ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający uszczegóławia i aktualizuje zakres zamówienia:  
Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem „Zgoda na rozwiązanie zamienne”, na którym aktualizację trasy naniesiono na czerwono.  
Aktualizacja obejmuje rezygnację z budowy studni D12 i D13 oraz z budowy odcinków kanalizacji deszczowej od studni D7 do studni D12, od wpustu Wp6 do studni D12 i od studni D12 do studni D13. Wpust Wp6 należy podłączyć do studni D10, rurą Ø160x5,5mm, PVC-U SN12 LITE, długość odcinka 9 m.

Załącznik: Zgoda na rozwiązanie zamienne

#### **Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert:**

**Termin składania ofert: 4 lutego 10:00,**

**Termin otwarcia ofert: 4 lutego 10:10.**

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*