

## WARUNKI TECHNICZNE

**Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Września ul. Władysława Wiewiórkowskiego  
dz. 1591/1, 3573/2 ark. 20 obręb Września gmina Września**

### LOKALIZACJA OBIEKTU:

**Września ul. Władysława Wiewiórkowskiego dz. 1591/1, 3573/2 ark. 20 obręb Września**

### ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

- Z istniejącej słupa oświetleniowego pobudować linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm<sup>2</sup> którą zasilić projektowane słupy oświetleniowe
- Na proj. słupach oświetleniowych zabudować oprawy oświetleniowe typu LED
- Układ pomiarowo – rozliczeniowy zainstalowany jest w istniejącym złączu kablowym

### UWAGI DODATKOWE

Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.

Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.

**Data ważności warunków: 2 lata od daty ich wydania.**

Naczelnik  
Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego  
Jan Krotoszyński  
-3-