




KO - Przejście ppóz - dla rur palnych należy montować opaski ogniochronne wykonane są z materiału na bazie grafitu. Dla rur niepalnych należy stosować wełnę minarealną + farbę ogniochronną.

	<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZIŚŁAW KUFEL</b> <b>89-600 CHOJNICE, ul. Sukienników 6, tel. +52 397 54 83 , architekt@zkufel.pl</b>		
<b>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO</b>	<b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</b>		
<b>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b>	<b>BUDYNEK WARSZTATOWY CNT W CHOJNICACH</b>	<b>SKALA</b>	<b>1:100</b>
<b>INSTALACJA C.O. - PIĘTRO</b>		<b>NR RYS.:</b>	<b>C1.2</b>
<b>PROJ. INST. SANIT.</b> <b>MGR INŻ. DARIUSZ SCHEFFS</b> <b>POM/0044/POOS/13</b> <b>w specj. inst. sanitarnych</b>		<b>SPR. INST. SANIT.</b> <b>MGR INŻ. JAKUB GORLIK</b> <b>POM/0052/PWOS/10</b> <b>w specj. inst. sanitarnych</b>	
<b>Data:23.11.2023</b>	<b>Data:23.11.2023</b>		