



Łomianki, 2 grudnia 2021 r.

RZP.271.35.2021

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **RZP.271.35.2021 „Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie”**.

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz wprowadza zmiany do SWZ.

1. W związku z określeniem mocy przerobowych, proszę o informację procentowo ile % zadania stanowi czyszczenie a ile % roboty budowlane (wykonanie studni itp.), naprawy (wymiana włazu, regulacja wpustu) oraz jak często są zlecane.

Odp. 1 Zamawiający informuję, że w chwili obecnej ciężko jest określić procentowy udział poszczególnych robót w stosunku do całego zamówienia. Są wprawdzie roboty zaplanowane do wykonania w przyszłym roku jednak umowa w głównej mierze będzie dotyczyła prac interwencyjnych i doraźnych dlatego też zlecenia będą wysyłane według potrzeb Zamawiającego. W bieżącym roku zakładamy jedynie czyszczenie wpustów, studni i przykanalików z ewentualną wymianą warstw rozsączających w kilku studniach chłonnych.

Aktualnie w planach na przyszły rok są takie zadania jak: modernizacja systemów odwodnienia w drogach gminnych np. ul. Turystycznej (pod jezdnią istnieją skrzynki rozsączające jednak podczas inspekcji stwierdzono brak połączenia wpustów i przykanalików ze skrzynkami), ul. Podróźnej (przełożenie płyt ażurowych oraz wymiana lub oczyszczenie warstw rozsączających na odcinku ok. 1 km), ul. Bołtucia (inspekcja systemu i poszukanie rozwiązania problemu zbyt małej wydajności/retencji), wykonanie poboczy chłonnych i drenaży typu "Francuskiego" około 500 mb, wymiany żłób-warstw rozsączających w studniach chłonnych ok. 100 studni, czyszczenie urządzeń (wpust, przykanalik, studnia) ok. 500 szt. (niektóre urządzenia wymagają konserwacji cyklicznej), wykonanie nowych instalacji (studnie chłonne ok. 10 szt., wpusty ok. 30 szt.).

Sprawę prowadzi:

Tomasz Baran / Dorota Porębska

Referat Zamówień Publicznych

Tel.: 22 768 62 09