



Urząd Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Jastrzębie-Zdrój, dn. 08.05.2020 r.

BZP.271.32.2020

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
„Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki”

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść zapytań poniżej). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję:

**Pytanie do treści SIWZ nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych SN 8 łączonych za pomocą kielichów z materiału PP zamiast rur ciśnieniowych PE?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych SN 8 łączonych za pomocą kielichów z materiału PP zamiast rur ciśnieniowych PE.

**Pytanie do treści SIWZ nr 2**

Czy zamawiający uzyskał zgodę od właścicieli nieruchomości na wejście w teren prywatny? Nie jest możliwe wykonanie zamówienia bez ingerencji w tereny które są już zagospodarowane. Przy jednej posesji konieczne będzie rozebranie znacznej części nasypu, czy zamawiający uwzględnił to w przedmiarze?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający uzyskał zgody od wszystkich właścicieli nieruchomości na wejście w tereny prywatne. Zamawiający uwzględnił w przedmiarze rozebranie znacznej części nasypu. W pozycji nr 99 przedmiaru robót proszę wprowadzić kwotę ewentualnych odszkodowań za zniszczoną zielenią na terenach prywatnych. Poprzednio odpowiadaliśmy, że nie przewidujemy wycinki materiału roślinnego, jednakże po przeprowadzonej wizji w terenie Zamawiający potwierdza, że odszkodowania mogą dotyczyć kilku drzew typu tuja nowo nasadzonych przez właścicieli nieruchomości. Pozwolenia na wycinkę zostaną pozyskane przez właścicieli nieruchomości.

W myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, na dzień:

- termin składania ofert: 13.05.2020 r. do godz. 10:50
- termin otwarcia ofert: 13.05.2020 r. godz. 11:00

Ponadto korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż:

**1. Zmianie ulegają zapisy pkt. 19.1, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 13 maja 2020 r., do godz. 10:50”.

**2. Zmianie ulegają zapisy pkt. 20.1), który otrzymuje nowe brzmienie:**

„1). Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 maja 2020 r., o godz. 11:00 w sali nr A304 Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

**Rozdzielnik:**

Strona postępowania na Platformie zakupowej

**Kopia:**

BZP a/a

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Barbara Chodakowska**