

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum im. Stefana Bieszka (Zespół Szkół w Chojnicach)**”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Zapytanie o możliwość oferowania dźwigu z płytszym podszybiem windy niż to w projekcie, bo to w projekcie jest bardzo niskie 45 cm (nie wiem czy w ogóle wykonalne), minimalne oferowane zaczyna się od 65 cm, a normalne od 110 cm.

Odpowiedz 1

Szyb dźwigu osobowego wykonać zgodnie z projektem.


STAROSTA
Marek Szczepański