

Skepe, dn. 17.09.2024 r.

oznaczenie sprawy: UMiG-ZP.271.2.13.2024

### **Odpowiedź na pytania do treści SWZ**

**dot.: udzielenia zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 278 pkt 1) ustawy Pzp pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Skepe – Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – edycja 9 – Rozświetlamy Polskę**

Zamawiający informuje, że podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania i odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### **Pytanie:**

Na jakiej podstawie Zamawiający będzie weryfikował dobór zaproponowanych opraw oświetleniowych, skoro na żadnym etapie ofertowania nie żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających odpowiedni ich dobór, tzn. kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji zgodności?

Prosimy o dodanie wymagania złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych, certyfikatów ENEC, ENEC+, ZD4i oraz deklaracji zgodności wraz z ofertą. Dzięki temu Zamawiający będzie w stanie zweryfikować rozwiązania techniczne zaproponowanych opraw oświetleniowych oraz zgodność z wymaganiami.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dobór opraw oświetleniowych został określony w zakresie rzeczowym robót. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzających odpowiedni dobór opraw, tzn. kart katalogowych, certyfikatów ENEC, ENEC+, ZD4i oraz deklaracji zgodności wraz z ofertą.

Zgodnie z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00495405 z dnia 2024-09-11 dot. niniejszego postępowania Zamawiający zamieścił w SEKCJI V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW w pkt. 5.8) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą złożyć m.in.:

- a) obliczenia fotometryczne,
- b) karty proponowanych opraw oświetleniowych,
- c) certyfikaty: deklarację zgodności UE, ENEC, ENEC+, ZD4i. Dla certyfikatów ENEC i ENEC+ należy załączyć strony z nr nadanego certyfikatu, wariantami opraw i wskazanym w certyfikacie, miejscem produkcji opraw, oraz pkt 5.9.) Zamawiający nie przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

**Jednocześnie zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ.**

**Pytanie:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wymiany przewodów, zacisków i zabezpieczeń, jeżeli zajdzie taka konieczność przy wymianie opraw?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że będzie wymagał od Wykonawcy wymiany przewodów, zacisków i zabezpieczeń, jeżeli zajdzie taka konieczność przy wymianie opraw.

**Pytanie:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający po zakończeniu całej realizacji będzie oczekiwał od Wykonawcy wykonania jakichkolwiek pomiarów, np. pomiary natężenia, luminancji? Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie, jakie to mają być pomiary.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że po zakończeniu całej realizacji Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy protokołów z wynikami pomiarów elektrycznych: skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemienia, izolacji przewodów i kabli oraz pomiary natężenia oświetlenia i luminancji.