

Rogoźnik, 22.08.2019 r.

WDM-ZP.272.16.2019

- Uczestnicy postępowania -

Dotyczy: zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej 4708 S – ul. Czesława Miłosza w Będzinie- etap II”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy

- z dnia 22.08.2019 r.:

Pytanie 1: Proszę o podanie parametrów separatora z uwagi na brak specyfikacji technicznej.

Odpowiedź 1: W projekcie zastosowano separator z osadnikiem:

Qnom 15 l/s

Qmax 150 l/s

Vos 1500 l

średnica studni DN2000

kolektor wlot i wylot DN200

pojemność rzeczywista części osadniczej 2000 l

pojemność magazynowa oleju 300 l

masa całkowita 9600 kg

masa najcięższego elementu 7700 kg

beton min C35/45, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE
DYREKTOR

mgr Cezary Garczarczyk

Kopia a/a