

L.dz. GZ/MN/1145/2024

Sprawa: Dostawa systemu do pomiaru temperatury w kotle_ nr MKUO ProNatura ZP/NO/15/24

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 w zw. z art. 286 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień jednocześnie udzielając odpowiedzi na pytania modyfikuje zapisy SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zapis OPZ: "Zamawiający doprowadzi do poziomu montażu czujników niezbędne media" dotyczy również sprężonego powietrza i rozbudowa sieci nie znajduje się w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis niezbędne media dotyczy również sprężonego powietrza, doszczegółowienie będzie dokonane podczas wizji lokalnej.

Doszczegółowienie: Sprężone powietrze o wymaganych parametrach jest doprowadzone do poziomu montażu pomiaru temperatury (zgodnie z zapisem SWZ), natomiast samo wpięcie powietrza do elementów wykonawczych „gwizdków” jest po stronie Wykonawcy.

Połączenie światłowodem szafy ze sterownikiem z DCS jest po stronie Zamawiającego.

Połączenie szafy ze sterownikiem z elementami wykonawczymi pomiaru wraz z przygotowaniem traktacji kablowych jest po stronie Wykonawcy.

2. Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanych warunków płatności. Czy zaakceptują Państwo fakturowanie etapowe tj. płatność za część dostawową po dostawie, kolejna płatność za uruchomienie i szkolenie po ich wykonaniu? Termin uruchomienia będzie zależny od postoju kotła, nie chcielibyśmy, żeby wstrzymywało to płatność za dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podział płatności w następujący sposób:

- a) **płatność w wysokości 50% wartości umowy po dostarczeniu do Zamawiającego urządzeń potwierdzonych protokołem dostawy,**
- b) **płatność końcowa w wysokości 50 % wartości umowy po podpisaniu obustronnie Protokołu Końcowego Odbioru Prac.**

W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Par. 7 ust. 1 oraz 3**było:**

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma całkowite ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości złotych brutto.
3. Po wykonaniu Prac Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego prawidłową i rzetelną fakturę VAT – przesłaną na adres faktura@pronatura.bydgoszcz.pl – z terminem płatności wynoszącym 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Załącznik do faktury i warunek jej wystawienia stanowi obustronnie podpisany Protokół Końcowy Odbioru Prac. Na fakturze VAT należy wskazać, o ile to technicznie możliwe, numer umowy, na podstawie której została ona wystawiona.

jest:

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma całkowite ryczałtowe wynagrodzenie umowne w wysokości złotych brutto. Strony uzgadniają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało w następujących częściach:
 - a. 50% wynagrodzenia umownego – po potwierdzonym obustronnie podpisanym protokołem dostarczeniu do Zamawiającego urządzeń sytemu monitoringu,
 - b. 50% wynagrodzenia umownego – po podpisaniu obustronnie Protokołu Końcowego Odbioru Pracna podstawie faktur oraz protokołów, o których mowa w punktach a i b powyżej.
3. Po wykonaniu określonej w ust. 1 części Prac Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego prawidłową i rzetelną fakturę VAT – przesłaną na adres faktura@pronatura.bydgoszcz.pl – z terminem płatności wynoszącym 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Załącznik do faktury i warunek jej wystawienia stanowi obustronnie podpisany stosowny protokół zgodnie ze wskazaniem ust. 1 powyżej. Na fakturze VAT należy wskazać, o ile to technicznie możliwe, numer umowy, na podstawie której została ona wystawiona.

4. Prosimy o doprecyzowanie zapisów punkt 8 OPZ "Zamawiający na podstawie informacji od Wykonawcy przygotuje kabel łączący czujniki ze sterownią". Czy mowa tu o połączeniu szafy sterowniczej z DCS?

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1 w doszczegółowieniu.

5. Prosimy o potwierdzenie czy na przewidywanym poziomie montażu czujników we wnętrzu kotła występuje powłoka z Inconelu.

Odpowiedź:

Na przewidywanym poziomie montowania czujników ściany wewnętrzne kotła są zabezpieczone wymurówką.

- II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 oraz 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert o czas niezbędny do ich przygotowania. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą.

Część VII INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT

Pkt. 1

W dotychczasowym brzmieniu:

Oferty należy składać **do dnia 26 kwietnia 2024 roku do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce dedykowanej postępowaniu <https://platformazakupowa.pl/transakcja/913935> Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Otrzymuje brzmienie:

W dotychczasowym brzmieniu:

Oferty należy składać **do dnia 29 kwietnia 2024 roku do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce dedykowanej postępowaniu <https://platformazakupowa.pl/transakcja/913935> Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Pkt. 2 ppkt.1)**W dotychczasowym brzmieniu:**

Związanie ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), **do dnia 24 maja 2024 roku.**

Otrzymuje brzmienie:

Związanie ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), **do dnia 27 maja 2024 roku.**

Pkt. 3 ppkt.2)**W dotychczasowym brzmieniu:**

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 kwietnia 2024 r. o godz. 10.15** (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert). W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29 kwietnia 2024 r. o godz. 10.15** (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert). W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.**Zatwierdzono:****/-/Konrad Mikołajski- Prezes Zarządu****/-/Jarosław Bańkowski- Wiceprezes Zarządu**