



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

	Znak	Nasz znak	Data
Wasze pismo z dnia	-	WliZP.271.19.2025.AJk.	05.09.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Przebudowa drogi ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej”**.

W związku z pytaniami skierowanym do Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie grubości warstwy mrozochronnej w jezdni. W opisie jest zapisane: Warstwa mrozochronna – mieszanka związana cementem C1,5/2,0, gr. 22cm. Natomiast na rysunkach dotyczących przekrojów charakterystycznych- konstrukcyjnych, ta warstwa ma grubość 30cm. Którą grubość przyjąć do wyliczeń?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 03.09.2025 r. należy przyjąć grubość 22 cm.

Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie rodzaju materiału do obramowania chodnika. W opisie jest zapisane: Jako obramowanie chodników należy zastosować obrzeża granitowe 8/30 cm. Natomiast na rysunkach dotyczących przekrojów charakterystycznych- konstrukcyjnych, obramowanie jest opisane jako obrzeże betonowe. Jaki rodzaj obrzeża przyjąć do wyliczeń?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 03.09.2025 r. należy wbudować obrzeża betonowe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy mrozochronnej – mieszanki związanej cementem C1,5/2,0, jako warstwę stabilizacji o wytrzymałości zgodnej z projektową wykonaną na miejscu z gruntu rodzimego wymieszanego ze spoiwem hydraulicznym na podstawie opracowanej recepty geotechnicznej?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający może dopuścić wykonanie stabilizacji „na miejscu” pod warunkiem wskazanym przez Wykonawcę – na podstawie opracowanej staraniem i na koszt Wykonawcy recepty dla mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym.

Pytanie 4

Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę drzew na terenie inwestycji oraz bilans mas ziemnych dla drogi i chodnika.

Odpowiedź:

1. Z uwagi na to, że tytułem do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia jest decyzja zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wystawiona na podstawie specustawy drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2024 r., poz. 311)- zgodnie z art. 21 ust. 2 tej ustawy- do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Wycinka drzew i krzewów ujęta w projekcie budowlanym została zatwierdzona decyzją ZRID.

2. Zestawienie bilansu mas ziemnych nie stanowi obowiązkowego elementu projektu budowlanego. Zamawiający nie dysponuje bilansem mas ziemnych dla drogi i chodnika.

**Burmistrz Strzegomia
Krzysztof Kalinowski**

(Kierownik Zamawiającego)