



Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: zamówienie w trybie podstawowym pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym – Część 1”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Gmina Brojce **przekazuje treść zapytania Wykonawcy** z dnia 26.06.2024 r. wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1: Czy zamiast sprzątanie nawierzchni bitumicznej nie powinno być spryskanie emulsją nawierzchni bitumicznej (między warstwowo)?

Odpowiedź 1: Zamawiający w zamówieniu założył sprzątanie (usunięcie zanieczyszczeń) oraz spryskanie emulsją nawierzchni bitumicznej.

Pytanie 2: Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką asfaltową AC16W - 934,656t. (czyli ścielimy na istniejącej drodze ? i tylko fragment 412,76m.2 nowy ?

Odpowiedź 2: Zamawiający w zamówieniu założył warstwę wyrównawczą na istniejącym asfalcie (uwzględnia profilowanie) i poszerzenia warstwą wiążącą i warstwą ścieralną – asfaltobetonem. Szczegóły podano w przekrojach konstrukcyjnych i poprzecznych.

Z poważaniem

Wójt Gminy Brojce