

L. Dz. GZ/MN/1438/24

Bydgoszcz, dnia 17 maja 2024r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**Nr MKUO ProNatura ZO/51/24**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **„Dostawa i montaż drzwi ppoż, montaż czujki dymu oraz oświetlenia ewakuacyjnego”.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - A. Przedmiotem zamówienia jest:
    - a) montaż drzwi do kotłowni, o klasie odporności ogniowej min. EI 30, drzwi prawe, drzwi wyposażone w samozamykacz, kolor biały, (zdjęcie nr 1, 2, 3, 8);
    - b) montaż drzwi do pomieszczenia hydroforni, o klasie odporności ogniowej min. EI30, drzwi lewe, kolor biały, (zdjęcie nr 4, 5, 6, 7, 8);
    - c) wyposażenie hydroforni autonomiczną czujkę dymu oraz zapewnienie dla tego urządzenia pełnej sprawności technicznej;
    - d) wyposażenie korytarza budynku administracyjno-socjalnego w oświetlenie ewakuacyjne oraz zapewnienie dla tej instalacji pełnej sprawności technicznej;
    - e) drobne prace budowlane (wykończeniowe) jakie trzeba będzie wykonać po dokonaniu montażu drzwi, oświetlenia ewakuacyjnego, czujki dymu.
  - B. Miejsce: Budynek administracyjno – socjalny mieści się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy.
  - C. Drzwi muszą posiadać certyfikaty, aprobaty itd. dowodzące, że spełniają wymogi drzwi przeciwpożarowych o klasie min. EI 30.
  - D. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania zadania.
3. Termin realizacji zamówienia: do 15.06.2024r. od dnia zlecenia dostawy.
4. Kryterium oceny ofert: Cena 100%
5. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.

7. Ofertę prosimy złożyć do: **23 maja 2024r. do godziny 23:59** na platformie zakupowej Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje).

**Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.**

8. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1497 ze zm.).
9. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>

**Zatwierdzono:**

**/-/Konrad Mikołajski- Prezes Zarządu**

**/-/Jarosław Bańkowski- Wiceprezes Zarządu**

Załączniki:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania

Zdjęcie nr 1 – stan obecny, drzwi do kotłowni

Zdjęcie nr 2 – szerokość drzwi do kotłowni

Zdjęcie nr 3 – wysokość drzwi do kotłowni

Zdjęcie nr 4 – stan obecny, drzwi do hydroforni

Zdjęcie nr 5,6 – szerokość drzwi do hydroforni

Zdjęcie nr 7 – wysokość drzwi do hydroforni

Zdjęcie nr 8 – rzut budynku z zaznaczonymi pomieszczeniami kotłowni i hydroforni