



**Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań

Poznań, 08.12.2017

DR/RW/WR/MW-1823/2017

Dot.: opinii o możliwości włączenia do Ciepła Systemowego Veolii planowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Żelaznej (dz. nr 1/9 i 1/13, ark. 04, obr. Kobylepole).

W odpowiedzi na Państwa Wniosek, dotyczący możliwości przyłączenia planowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Żelaznej (dz. nr 1/9 i 1/13, ark. 04, obr. Kobylepole) do Ciepła Systemowego, uprzejmie informujemy, że istnieje techniczna możliwość dostawy energii cieplnej do ww. obiektów.

Veolia Energia Poznań S.A. deklaruje możliwość podłączenia do Ciepła Systemowego ww. budynków o wnioskowanym zapotrzebowaniu ciepła w rozbiu na poszczególne cele na poziomie: $Q_{CO} = 1610 \text{ kW}$, $Q_{CWU.Sr} = 490 \text{ kW}$ i $Q_{CWU.max} = 1300 \text{ kW}$. Punktem włączenia do Ciepła Systemowego będzie kanałowa sieć cieplna 2xDN300 ułożona na rozpatrywanym obszarze.

Jednocześnie informujemy, iż na terenie i w pobliżu rozpatrywanej nieruchomości poza ww. kanałową siecią cieplną 2xDN300 zlokalizowana jest również czynna napowietrzna sieć cieplna 2xDN300. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji ww. sieci wymagane są następujące warunki zabudowy:

- między licem budynku a skrajnią kanału sieci cieplnej 2xDN300 oraz skrajnią napowietrznej sieci cieplnej 2xDN300 należy zachować odległość min. 3,0 m. W przypadku kanałowych podziemnych sieci cieplnych przy tej odległości fundamenty budynku należy przegłębić poniżej dna sieci; konstrukcja budynku musi być odporna na wpływ wody o temp. 125°C przy ciśnieniu 1,6 MPa; za zabezpieczenie budynku odpowiada konstruktor i Inwestor;
- na całej długości sieci należy zapewnić dostęp dla służb eksploatacyjnych Veolia;
- w pasach roboczych nad kanałową siecią cieplną 2xDN300 oraz napowietrznej sieci cieplnej 2xDN300 o szerokości minimalnej 6,0 m, nie dopuszcza się lokalizacji żadnych elementów małej architektury, drzew i krzewów;
- w przypadku budowy parkingu nawierzchnię nad kanałową siecią cieplną wykonać z materiałów rozbielalnych.

Włączenie ww. obiektów do Ciepła Systemowego wiązać się będzie z przygotowaniem projektu Umowy o przyłączenie (wraz z warunkami przyłączenia stanowiącymi załącznik do Umowy), która szczegółowo określi zasady finansowania i realizacji inwestycji.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Rozwoju Miejskiej Sieci Ciepłej - pan Michał Walczak (tel. 61-861-36-74, e-mail: michal.walczak@veolia.com).

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Rozwoju
Miejskiej Sieci Ciepłej

Tomasz Lewandowski
Tomasz Lewandowski

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi czynnymi sieciami cieplnymi Veolii – 1 egz

K/O:

1. WR a/a
2. ET

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 227 978 650,00 zł, wpłacony w całości | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel.: +48 61 86 13 300 - fax: +48 61 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.veolia.pl