



POLSKI  
ŁĄD



Znak sprawy: SRZP261-0059/23

Zawiercie, 23-01-2024r.

Zamawiający:

Powiat Zawierciański – Starostwo Powiatowe w Zawierciu  
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego  
ul. Sienkiewicza 34  
42-400 Zawiercie

*w imieniu i na rzecz którego działa jako Pełnomocnik Zamawiającego, upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania*

Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu  
ul. Parkowa 2, 42-400 ZAWIERCIE  
NIP: 6492318342, REGON: 385525891  
tel. 32 67 107 65 / 660 618 012

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
oraz  
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawy PZP, pod nazwą:

**Przebudowa dróg powiatowych nr 1767S i 1776S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec**  
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu **13-12-2023r.**, pod nr **2023/BZP 00548982/01**

- I. W związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawców, Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 284 ust. 6, niniejszym udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

**Pytanie 1:**

*Prosimy o podanie jaką kategorię ruchu należy przyjąć przy doborze mieszanek asfaltowych?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu mieszanek asfaltowych należy uwzględnić kategorię ruchu KR 3÷4.

**Pytanie 2:**

*Prosimy o informację czy w zakresie zadania nie będzie rozebranie istniejących krawężników i chodników z kostki betonowej / nawierzchni asfaltowej oraz podbudów? W przedmiarze jest tylko pozycja nr 4.1 odnośnie korytowania. Jeżeli wystąpią ww. prace to prosimy o uzupełnienie przedmiaru?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w zakresie zadania nie przewiduje rozebrania istniejących krawężników i chodników z kostki betonowej oraz podbudów. Przy wykonaniu utwardzonego pobocza należy uwzględnić korytowanie zgodnie z przedmiarem robót poz.4.1.

**Pytanie 3:**

*Prosimy o potwierdzenie długości remontowanego odcinka drogi, a co za tym idzie ilości nawierzchni asfaltowej i poboczy. Długość odcinka drogi zaznaczona w projekcie na rysunku „Orientacja.pdf” mierzona w google maps ma niespełna 10km, z kolej w Ogłoszeniu o Zamówieniu wskazano dwa odcinki o łącznej długości prawie 14km?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że załączony do postępowania przetargowego rysunek - Orientacja stanowi jedynie poglądową mapę pokazującą zakres wykonania zadania w dwóch odcinkach, których suma w przybliżeniu wynosi 13,829km. Wykonawca w swojej wycenie powinien uwzględnić tą długość zgodnie z przedmiarem robót poz.1.2.

**Pytanie 4:**

*W związku z kosztorysowym rozliczeniem robót prosimy o uzupełnienie przedmiaru o poziomą regulację zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, zasuw wodnych i gazowych ewentualnie potwierdzenie, że prace takie nie wystąpią?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że uzupełnił przedmiar robót o regulację wpustów deszczowych.

**Pytanie 5:**

*Prosimy o wskazanie na którym odcinku drogi konieczne będzie wykonanie nasypów z pozycji przedmiarowej 4.2?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający doprecyzowuje, że wykonanie nasypów - w przedmiarze pozycja nr 4.3. - przewidziane jest pod wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej na odcinku od posesji nr 12 w ul. Studzienniczej w m. Żarnowiec w kierunku Pilicy na wysokości skrzyżowania do posesji nr 146 w Woli Libertowskiej.

**Pytanie 6:**

*Proszę o podanie kategorii ruchu dla modernizowanych dróg?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu mieszanek asfaltowych należy uwzględnić kategorię ruchu KR 3÷4.

**Pytanie 7:**

*Czy w gwarancji wadialnej może być podany beneficjent:*

*POWIAT ZAWIERCIAŃSKI, 42-400 Zawiercie, ul. Henryka Sienkiewicza 34 bez nazwy Starostwo Powiatowe w Zawierciu?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W gwarancji wadialnej jako beneficjent może być podany Powiat Zawierciański.

**Pytanie 8:**

*Pytanie odnośnie umowy: w załączniku nr 2 – PPPU, w § 4 pkt. 3 pisze, że Wykonawca ma odzyskać i przewieźć do 25 km oraz pokryć koszty składowania materiałów z rozbiórki wskazanych przez Zamawiającego. Czy Zamawiający na ten moment wie jakie to miałyby być materiały? Jakie koszty związane ze składowaniem ma pokryć Wykonawca? Co więcej przedmiar robót nie uwzględnia żadnych rozbiórek poza frezowaniem, jeżeli Zamawiający wie, że rozbiórki wystąpią to prosimy o uzupełnienie przedmiaru?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zakłada, że jedynym pozyskanym materiałem z rozbiórki będzie destrukta asfaltowy. W przypadku nadwyżki destrukta asfaltowego po wykonaniu utwardzonych poboczy zostanie on przewieziony przez Wykonawcę na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 25km. Wykonawca nie ponosi kosztów składowania nadwyżki materiału z rozbiórki ( destrukta asfaltowy), który pozostał po wykonaniu utwardzonych poboczy. Natomiast w czasie trwania robót dotyczących utwardzenia pobocza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt będzie składował materiał z rozbiórki (destrukta asfaltowy).. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 3 Załącznika nr 2 - PPPU, który otrzymuje brzmienie: „3. Wykonawca ma przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla odzyskania materiału uzyskanego z rozbiórki (dotyczy destrukta asfaltowego). Odzyskany materiał (destrukta asfaltowy), który nadaje się do ponownego użycia lub zabudowy i w myśl przepisów ustawy o odpadach nie jest odpadem, należy wbudować w pobocze a nadwyżka materiału będąca własnością Zamawiającego zostanie przewieziona w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 25km. Pozostałe materiały zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę prac zgodnie z § 6 ust. 6-9.”

**Pytanie 9:**

*Czy Zamawiający dopuści krawężniki, kostkę, itp. o standardowym parametrze nasiąkliwości tj. poniżej 6%, czy należy przyjąć nasiąkliwość zgodnie ze specyfikacjami technicznymi?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i potwierdza, że należy przyjąć nasiąkliwość zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

**Pytanie 10:**

*Czy Zamawiający dopuszcza płatności comiesięczne z własnego budżetu?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza płatności comiesięcznych z własnego budżetu i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie 11:**

*Jaka jest kategoria ruchu dróg powiatowych 1767S i 1776S?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu mieszanek asfaltowych należy uwzględnić kategorię ruchu KR 3÷4.

**Pytanie 12:**

*Jakie asfalty należy zastosować do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający doprecyzowuje, że należy zastosować następujące lepiszcza asfaltowe:

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa warstwa wiążąca AC 16W dla kategorii ruchu KR 3÷4 – 35/50.
2. Mieszanka mineralno-asfaltowa warstwa ścieralna AC 11S dla kategorii ruchu KR 3÷4 – 50/70.

**Pytanie 13:**

*Czy Wykonawca może zamiennie zamiast destruktu asfaltowego do utwardzenia poboczy zastosować kruszywo kamienne, a destruktu stałby się własnością Wykonawcy?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania kruszywa kamiennego do utwardzenia poboczy i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 14:**

*Proszę o wyjaśnienie różnic dotyczących frezowania. Zamawiający przewidział zabudowanie destruktu z frezowania do utwardzenia poboczy. Po przeliczeniu grubości brakuje ok. 650 m<sup>3</sup> frezu. Czy Wykonawca w swoim zakresie ma dokupić frez, czy Zamawiający zmieni grubość ułożenia warstw?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że inwestycja rozliczana będzie kosztorysem powykonawczym. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje dotychczasowe zapisy SWZ i dokonuje zmiany w Załączniku nr 9, tj. Przedmiarze robót w poz. 1.4. grubość frezowania z 7cm na 8 cm. W wyniku dokonanej modyfikacji Przedmiaru, dokonano zmiany zapisów w następujących dokumentach zamówienia:

1. w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdz. IV ust. 3 pkt 2/, było: „2/ Wyfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej o średniej grubości 7cm i powierzchni 78 617,90m<sup>2</sup>;” jest: „2/ Wyfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej o średniej grubości 8cm i powierzchni 78 617,90m<sup>2</sup>;”
2. w „Opisie technicznym – Wólka”, stanowiącym część składową Załącznika nr 11 – Uproszczona dok. Projektowa w miejscu Zakres wykonywanych robót budowlanych: pkt. 1, było: „1. Wyfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej o średniej grubości 7cm”, jest: „1. Wyfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej o średniej grubości 8cm”
3. w Załączniku nr 2 do SWZ - PPPU, w § 1 ust. 2 pkt 2/, było: „2/ roboty polegające na frezowaniu istniejących nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości śr. 7 cm z wywozem,”, jest: „2/ roboty polegające na frezowaniu istniejących nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości śr. 8cm z wywozem,”.

II. Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 1, zmienia treść SWZ poprzez dokonanie zmian w Załączniku nr 9 – Przedmiar robót, w następującym zakresie:

1. Do pozycji 3.1 /Zał. nr 9 – Przedmiar robót - Modyfikacja z dn. 23\_01\_2024/ dotyczącej plantowania poboczy została dołożona nowa pozycja /poz.3.2./ dotycząca zagospodarowania materiału pozyskanego z plantowania /rozbiórki/ poboczy w ilości 11071,080t.
2. Do pozycji 3.7 /Zał. nr 9 – Przedmiar robót - Modyfikacja z dn. 23\_01\_2024/ dotyczącej podwójnego skropienia poboczy z destruktu asfaltowego został doszczegółowiony zapis dotyczący skropienia
3. Z pozycji 4.1. /Zał. nr 9 – Przedmiar robót - Modyfikacja z dn. 23\_01\_2024/ dotyczącej mechaniczne wykonanie koryta został wydzielony do nowej poz. /poz.4.2/ koszt zagospodarowanie materiału z rozbiórki w ilości 1212,35t.

III. Działając zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i w konsekwencji tego dokonuje zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniżej wskazanych Rozdziałach:

**1. Rozdz. XVII SWZ - Termin związania ofertą:**

było:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 23-02-2024r.**

„2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (25-01-2024r.).”

jest:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 05-03-2024r.**

„2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (05-02-2024r.).”

**2. Rozdz. XVIII SWZ - Miejsce i termin składania ofert:**

było:

„2. **Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25-01-2024r. do godziny 10:00.**”

jest:

„2. **Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05-02-2024r. do godziny 10:00.**”

**3. Rozdz. XIX SWZ - Otwarcie ofert:**

było:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25-01-2024r. o godzinie 10:05** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

jest:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05-02-2024r. o godzinie 10:05** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

**IV.** Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/860392>, w sekcji „Komunikaty”, aktualnie obowiązujące dokumenty, w których dokonano zmian, pod nazwami:

- „SWZ Modyfikacja z dn. 23\_01\_2024”
- „Zał. nr 2 – PPPU - Modyfikacja z dn. 23\_01\_2024”
- „Zał. nr 9 Przedmiar robót Modyfikacja z dn. 23\_01\_2024”
- „Opis techniczny – Wólka” - Modyfikacja z dn. 23\_01\_2024 – stanowiący część składową Załącznika nr 11 – Uproszczona dok. Projekt.

**Wprowadzone zmiany są obowiązujące przy składaniu ofert.**

**V.** Wprowadzone zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, zatem zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00060279/01 z dnia 23-01-2024r.

Zatwierdził:

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

**- Patrycja Kowalska**

---