



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Jastrzębie-Zdrój, dn. 07.10.2021 r.

BZP.271.35.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Edukacyjnej w Jastrzębiu-Zdroju**”

Do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawców (treść pytań poniżej). Działając w myśl art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję:

ZESTAW NR 9:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze oraz na rysunku przekroje terenowe występują rozbieżności grubości kruszyw około 5 cm. Proszę o podanie właściwej grubości kruszyw do zamówienia.

Odpowiedź:

W „Kosztorysie Ślepym NR1 Zagospodarowanie” w poz. 47 podano błędny obmiar robót do wykonania związany z warstwami podbudowy.

W związku z powyższym, w poz. 47 „Kosztorysu Ślepego NR1 Zagospodarowanie” należy wycenić w/w obmiar w ilości:

„Chodniki poza nasypami: 312,30 m²

Chodniki na nasypach: 278,70 m²

Razem: 591,00 m².”

Ponadto, w „Kosztorysie Ślepym dodatkowym” w dziale 4.2 Podbudowy należy dodatkowo wycenić warstwę podbudowy z kruszywa. W związku z powyższym, nowa pozycja 22a w przedmiarze robót otrzymuje następujące brzmienie:

„KNR 2-31 0114-02 analogia; Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo kamienne, ulepszone, C50/30, frakcja 0,5 - 31,5 mm - kolejne 5 cm; krotność 5 cm w ilości:

Chodniki poza nasypami: 52,20 m².”

Pozostałe przedmiary związane z podbudowami należy przyjmować zgodnie z kosztorysami ślepych.

ZESTAW NR 10:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano do wykonania stabilizację georusztem trójosiowym typu 2. Prosimy o doprecyzowanie sztywności radialnej georusztu.

Odpowiedź:

Do wzmocnienia podłoża należy zastosować georuszt trójosiowy o sztywności radialnej wynoszącej 390 (-75) kN/m.

Jednocześnie korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 3 w związku z art. 271 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert: **14.10.2021 r. do godz. 9:00,**
- termin otwarcia ofert: **14.10.2021 r. godz. 9:15.**
- termin związania ofertą: **do dnia 12.11.2021 r.**

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy:

1. Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż **do dnia 14.10.2021 r., do godz. 9:00**”.

2. Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 14.10.2021 r. o godz. 9:15.**”

3. Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 12.11.2021 r.**”.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a